Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» июня 2024 г.

Регистрационный № 02-08-2024-010102

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание зарядной станции "Эколь"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОЛЬ"'

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1120268002370 ИНН: 0268061342

Место нахождения объекта защиты:

453104, Респ. Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Бабушкина, д. 7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1984

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	718
1.6.	Объем здания, куб. м	4228

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (тип-аналоговая) 2. Система оповещения и управления эвакуацией (2 тип) 3. Система внутреннего противопожарного водопровода - (тип-кольцевая) Система наружного противопожарного водопровода - (тип-кольцевая)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Ущерб имуществу третьих лиц причинен быть не может	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	п.3.8; 3.51; 3.52 СНиП II-М.1-71	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	расстояния между зданиями и сооружениями	«Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.3.1; 3.12; 3.13; 3.14; 3.15; 3.20 СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.3.39; 3.45; 3.47 СНиП II-М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.2.4; 2.6; 2.7; 3.2; 3.3; 3.4; 3.9; 3.10; 3.11 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.2.1; 2.8; 2.11; 2.14; 2.15; 3.6; 3.8;3.23;3.28; 3.30;3.31 СНиП II-М.2-72 «Производственные здания промышленных предприятий» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 Не выполняется Не выполнено заполнение дверного проема с пределом огнестойкости 0,6 ч между административной вставкой и производственным корпусом	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.2.26;2.28;2.29;2.32;2.33;2.34;2.35; 2.36;2.37 СНиП II-М.2-72 «Производственные здания промышленных предприятий» п.4.1;4.2;4.3;4.4;4.5;4.6;4.8 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		проектирования зданий и сооружений» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.4.7 СНиП II-А.5-70* «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений» п.3.47 СНиП II-М.1-71 «Генеральные планы промышленных предприятий. Нормы проектирования» п. 3.32; 3.33 СНиП II-М.2-72 «Производственные здания промышленных предприятий» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.4.1;4.2; 4.3; 4.4;4.5; 4.6; 4.7;4.8; 4.9; 4.10;4.11; 4.12; 4.13;4.14; 4.15; 4.16;4.17; 4.18 12.1; 12.9; 12.12; 12.13; 12.14; 12.15; 12.16; 12.17; 12.18; 12.19; 12.20; 12.21; 12.22; 12.23; 12.24; 12.25; 12.26; 12.27; 12.41; 12.42; 12.43; 12.46; 12.47; 12.48; 12.49; 12.50; 12.52; 12.53; 12.54; 12.55; 12.56; 12.57; 12.58; 12.59; 12.61; 12.62; 12.63; 12.64; 12.66; 12.67; 12.68; 12.69; 12.70; 12.71; 12.72 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» п.3.1; 3.3; 3.4; 3.5; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12;3.13; 3.14; 3.15; 3.17; 3.22; 3.23; 3.24; 3.25; 3.26; 3.27; 5.1 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» п.2.1;2.2;3.6;3.11 СНиП II-Г.1-70 «Внутренний водопровод и канализация зданий». п.3.1;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		3.12;3.13; 3.14; 3.15; 3.20 СНиП II-31-74 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.13.1; 13.2; 13.3; 13.4 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования». ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приложение №1, приложение №2, приложение №3 Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" п. 2; 3; 4; 5; 6; 9; 10; 11; 12; 13;14; 15;16; 17; 21; 22; 23; 25; 27; 28; 30; 33; 35; 36; 37; 41; 42; 43; 48; 49; 50; 54;55; 56; 60; 65; 72; 73; 77; 392; 393; 394; 395;397; 398; 400; 403; 404; 407;408; 409 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. раздел 6.4; 6.5;6.6 ГОСТ Р 59638-2021	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» раздел 6.4; 6.5;6.6; 6.7 ГОСТ Р 59639-2021 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» раздел 6; 7 ГОСТ Р 59643-2021 «Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» ч.4 ст.4 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 Не выполняется 1. Не обеспечено ежегодное проведение испытаний установок автоматической системы пожарной сигнализации, эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.