Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» декабря 2024 г.

Регистрационный № 02-08-2024-020630

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

складское (Литер Д) и производственное здание (Литер Д1) Государственного унитарного предприятия "Башавтотранс" Республики Башкортостан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "БАШАВТОТРАНС" РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202765989 ИНН: 0275026324

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Владивостокская, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1989

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	77
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска на объекте защиты не проводилась.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3.-4.13., табл. 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 69.	Выполняется
4.2.	Наружное	СП 8.13130.2020: п. 4.1.	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 68.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. 8.2. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90, п.1. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 71.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п. 6.1. п.п. 6.1.1, 6.1.2. СП 2.13130.2020 п.5.2.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 29-32, ст. 35-37, табл. 21-24	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. 4.1.2., 4.2.7., 4.2.8., 4.2.12.-4.2.19., 4.2.21., 4.2.25., 4.3.1.-4.3.8., 4.3.11., 4.3.12., 4.4.1.-4.4.9., 4.4.11., 4.4.12. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479: п. 17, 23, 25, 27, 28, 31. СП 52.13330.2016: 7.6.2., 7.6.3., 7.6.5., 7.6.8.-7.6.11., табл. 7.28. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 53, 89 п.1,2,4,8,10-12,15.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п.7.1- 7.3. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 90.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3.- 3.5., 4.1.-4.4., 4.6., 4.8., 5.1. СП 8.13130.2020: 8.8-8.10, 11.4. СП 7.13130.2013: п. 6.1., 6.8., 6.9. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 54; 83; 84	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ: ст. 103, 104.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 2-4, 9-11, 13-15, 18, 19, 21, 23, 26-28, 31, 32, 35-37, 41-43, 48-52, 60, 392-394, 397, 400, 403, 407-409, 413. СП 9.13130.2009: п.4.1.1., 4.1.8., 4.1.27., 4.1.28., 4.1.32-4.1.34., 4.1.40, 4.2.1., 4.2.4., 4.2.9., 4.3.1.-4.3.16., 4.4.1-4.4.21., 4.5.1.-4.5.4. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 №806 Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности Приложения к приказу № 1, 2, 3; Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. №171 Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		услуг по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности пункты 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.