

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«04» июня 2025 г.

Регистрационный № 02-08-2025-008479



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

здание музея Акционерное общество "Бурибаевский горно-обогатительный
комбинат"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУРИБАЕВСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ
КОМБИНАТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020202039043

ИНН: 0248002003

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Башкортостан, р-н. Хайбуллинский, с. Бурибай, ул. Горького, зд. 47

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.01.1953

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях |
| 1.4. | Высота здания, м | 2 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 341 |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 935 | |
| 1.7. | Количество этажей | 1 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | АПС СОУЭ Дымовые пожарные извещатели «ДИП-34А-03», С2000Р-ДИП». Ручные пожарные извещатели «ИПР 513-3 АМ исп.01», С2000Р-ИПР Оповещатели охранно-пожарные АРИЯ-ПС-БРО-М | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| нет | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | | пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.: п.:4.1, 4.2, 4.3, табл. 1 | |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" п.:5.1, табл.1 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.:8.1.1, 8.1.4-8.1.6; ФЗ-123 ст. 90 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.:5.2.2, 5.2.6, 5.2.7,6.7.18, табл. 6.15 ФЗ-123 ст.87,134,137 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.: 4.1.4, 4.2.3- 4.2.7, 4.2.22, 4.3.1, 4.3.4, 4.3.7, 7.1.4 ФЗ-123 ст.89 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.:7.1,8.1.1, 8.1.8 ФЗ-123 ст.68, ст.90 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной | СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления | Выполняется |

| | | | |
|------|---|--|-------------|
| | защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.:3.1-3.5, 4.1- 4.4, 4.8, 5.1, 5.3-5.5 СП 484.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования " п.: 6.1.1-6.1.3, 6.2.1, 6.2.6, 6.2.11 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование". | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования " п.:5.1-5.4, 5.13, 6.1.1-6.1.3 СП 7.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Отопление. вентиляция и кондиционирование" п.:5.1, 6.3. | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 " Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" ст.2-5 Федеральный закон от 22.07.2008 ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 5. | Выполняется |