Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» августа 2025 г.

Регистрационный № 02-08-2025-013165

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская детская клиническая больница №17 города Уфа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1030204438747 ИНН: 0277013480

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Первомайская, д. 13

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

06.08.1957

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с

		наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1083
1.6.	Объем здания, куб. м	11738
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Смонтированасистема АПС с выводом сигнала на пульт пожарной охраны через СПИ Каланча; Смонтированасистема оповещения СОУЭ 4-го типа; внутренней противопожарный водопроводимеется в количестве 6 пожарных кранов; наружное противопожарное водоснабжение осуществляетсяот уличных пожарных гидрантов. Системы противодымной защиты не имеется.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проводилась		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u>**	

	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 69;СП4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничениераспространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям» Пункты: 4.1-4.27	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический о требованиях пожарной безопасности регламент" Статьи 62, 68;Свод правилСП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружногопротивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».Пункты: 5.1, 5.2 ,5.4 , 5.8-5.11,5.17,8.5,8.8-8.10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 90;СП4.13130.2013. Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Ограничениераспространения пожара на объектах защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям» Пункты: 8.1, 8.6,8.7, 8.8, 8.9	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 30,31,57,87 (ч. 1-3, 5-7) 88 (ч.1-3, 19);СП 2.13130.2020Свод правил. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкостиобъектов защиты». Пункты: 5.1.1-5.1.3,5.2.1-5.2.8, 5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.21, 6.6.1,6.6.2, 6.7.10, табл. 6.12	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 53,89 (ч.1-3, 8, 10-12);СП1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути ивыходы. Пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4.6, 5.1.1-5.1.4,5.2.1, 5.2.2. табл.1	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статья 90. СП 4.13130.2013 Свод правил. “Системыпротивопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям” Пункты 7.2, 7.5,7.8, 7.10, 7.12-7.17, 8.1, 8.6, 8.7, 8.9	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 51-54, 61, 62Свод правил СП3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управлениеэвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Пункты: 3.3,3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2 Системаавтоматической пожарной сигнализации разработана и установлена, согласно Сводправил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарнойсигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правилапроектирования». Пункты: 13.1.11,13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8,13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4,13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А(Привнедрение вновь устанавливаемой системы автоматической пожарной сигнализации исистемы пожаротушения на объекте защиты необходимо производить проектирование имонтаж систем согласно Свод правил СП484.1311500.2020 «Системы противопожарнойзащиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарнойзащиты. Нормы и правила проектирования», Свод правил		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП485.1311500.2020«Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормыи правила проектирования», Свод правил СП486.1311500.2020 «Системыпротивопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системамипожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»). Свод правилСП 7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция икондиционирование». Пункты:7.1, 7.2, 7.3Свод правилСП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружногопротивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности». Пункты: 5.1, .2 ,5.4 , 5.5, 5.8-5.11, 5.17, 8.5,8.8-8.10	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 54, 56, 62, 82 (1-5,7-10,13);Сводправил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарнойсигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правилапроектирования». Пункты: 13.1.11,13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8,13.14.9,	Выполняется

		13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4,13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3,14.4, 15.1, 15.5,16.1,16.2 приложение А Свод правилСП 7.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция икондиционирование». Пункты: 7.1, 7.2, 7.3.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ- 123от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарнойбезопасности" Статьи 5, 6 (1,2,6,7), 26,32,53,54,57-60,62,64;ПостановлениеПравительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждениИПравил противопожарного режима в Российской Федерации" Пункты: 1,2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22,23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 48, 49, 50, 52, 55,56, 57, 60, 61, 65, 70, 71, 72, 73, 77, 78, 337, 354, 364, 348, 392, 393, 394, 395,396, 397, 404, 408. Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 №806 “Об определении Порядка, видов,сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность ворганизациях, по программам противопожарного инструктажа, требований ксодержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение подополнительным профессиональным программам в области пожарнойбезопасности” Приложения к приказу № 1, 2, 3. Приказ МЧС России от 16	Выполняется

		марта2020 г. №171 “Об утверждении Административного регламента Министерства РоссийскойФедерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям иликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственныхуслуг по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларациипожарной безопасности” Пункты 1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,14.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.