Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Башкортостан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 02-08-2025-017634



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Башкортостан Городская детская клиническая больница №17 города Уфа

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 17 ГОРОДА УФА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1030204438747

ИНН: 0277013480

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Башкортостан, г. Уфа, ул. Российская, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.06.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
1		I I	

		наличием интерната и детски
1 1	D	организаций
	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	833
1.6	здания, кв. м	2157
1.6.	Объем здания, куб. м	2157
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Смонтирована система АПС выводом сигнала на пульт пожарной охраны через СПИ Каланча; Смонтирована система оповещения СОУЭ 4-го типа; внутренней противопожарный водопрово имеется в количестве 10 пожарных кранов; наружное противопожарное водоснабжение осуществляет от уличных пожарных гидрантов; системы противодымной защиты не имеется.
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указывают расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий добеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущер имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	не проводилась	

		<u>защиты</u>	
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/н
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
1.	Противопожарные	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	расстояния между	"Технический регламент о	
	зданиями и сооружениями	требованиях пожарной	
		безопасности" Статьи 69; СП	
		4.13130.2013. Свод правил.	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям»	
		Пункты: 4.1-4.27	
.2.	Наружное	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	противопожарное	"Технический регламент о	
	водоснабжение	требованиях пожарной	
		безопасности" Статьи 62, 68; Свод	
		правил СП 8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности». Пункты: 5.1, 5.2, 5.4	
		, 5.8-5.11,5.17,8.5,8.8-8.10	
3	Проезды и подъезды для	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	пожарной техники	"Технический регламент о	
	F	требованиях пожарной	
		безопасности" Статьи 90; СП	
		4.13130.2013. Свод правил.	
		«Системы противопожарной	
		«системы противопожарной защиты. Ограничение	
		_	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	

		конструктивным решениям»	
		Пункты: 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9	
4.4.	Конструктивные и	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	объемно-планировочные	"Технический регламент о	
	решения, степень	требованиях пожарной	
	огнестойкости и класс	безопасности" Статьи 30,31,57,87	
	конструктивной пожарной	(ч. 1-3, 5-7) 88 (ч.1-3, 19); СП	
	опасности	2.13130.2020 Свод правил.	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Обеспечение	
		огнестойкости объектов защиты».	
		Пункты: 5.1.1-5.1.3, 5.2.1-5.2.8,	
		5.3.1-5.3.6, 5.4.1-5.4.21, 6.6.1, 6.6.2,	
		6.7.10, табл. 6.12	
4.5.	Обеспечение безопасности	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	людей при возникновении	"Технический регламент о	
	пожара, эвакуационные	требованиях пожарной	
	пути и выходы	безопасности" Статьи 53,89 (ч.1-3,	
		8, 10-12); СП 1.13130.2020	
		Системы противопожарной	
		защиты. Эвакуационные пути и	
		выходы. Пункты: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3,	
		4.2.4, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3,	
		4.4.6, 5.1.1-5.1.4, 5.2.1, 5.2.2. табл.1	
4.6.	Обеспечение безопасности	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	пожарно-спасательных	"Технический регламент о	
	подразделений при	требованиях пожарной	
	ликвидации пожара	безопасности" Статья 90. СП	
		4.13130.2013 Свод правил.	
		"Системы противопожарной	
		защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям"	
		Пункты 7.2, 7.5, 7.8, 7.10, 7.12-7.17,	
		8.1, 8.6, 8.7, 8.9	
4.7.	Системы	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
	противопожарной защиты	"Технический регламент о	
	(системы противодымной	требованиях пожарной	
	защиты, пожарной	безопасности" Статьи 51-54, 61, 62	
	сигнализации,	Свод правил СП 3.13130.2009	

пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)

«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» Пункты: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл.1, табл.2 Система автоматической пожарной сигнализации разработана и установлена, согласно Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Пункты: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А (При внедрение вновь устанавливаемой системы автоматической пожарной сигнализации и системы пожаротушения на объекте защиты необходимо производить проектирование и монтаж систем согласно Свод правил СП484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», Свод правил СП485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», Свод правил СП486.1311500.2020 «Системы

1	I		
		противопожарной защиты.	
		Перечень зданий, сооружений,	
		помещений и оборудования,	
		подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системами	
		пожарной сигнализации.	
		Требования пожарной	
		безопасности»). Свод правил СП	
		7.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование». Пункты: 7.1,	
		7.2, 7.3 Свод правил СП	
		8.13130.2020 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения.	
		Требования пожарной	
		безопасности». Пункты: 5.1, .2 ,5.4,	
		5.5, 5.8-5.11, 5.17, 8.5, 8.8-8.10	
4.8.	Размещение, управление и	ФЗ- 123 от 22.07.2008 г.	Выполняется
7.0.	взаимодействие	"Технический регламент о	DBIIIOMIACICA
	оборудования	требованиях пожарной	
	противопожарной защиты	безопасности" Статьи 54, 56, 62, 82	
	с инженерными системами		
	зданий и оборудованием,	5.13130.2009 «Системы	
	работа которого	противопожарной защиты.	
	l [*]	Установки пожарной сигнализации	
	направлена на обеспечение безопасной	_	
		и пожаротушения автоматические.	
	эвакуации людей, тушение	Нормы и правила	
	пожара и ограничение его	проектирования». Пункты: 13.1.11,	
	развития	13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4,	
		13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1,	
		13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2,	
		13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7,	
		13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11,	
		13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3,	
		13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1,	
		14.3,14.4, 15.1, 15.5,16.1,16.2	
		приложение А Свод правил СП	
. '	İ	7.13130.2020 «Системы	
		7.13130.2020 «СИСТЕМЫ	

		Отопление, вентиляция и кондиционирование». Пункты: 7.1, 7.2, 7.3.	
4.9.	Организационнотехнические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1	Выполняется
		Приложения к приказу № 1, 2, 3. Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. №171 "Об утверждении Административного регламента	
		Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственных	

ı	1	•	1
		услуг по регистрации декларации	
		пожарной безопасности и формы	
		декларации пожарной	
		безопасности" Пункты 1,2, 3, 4, 5,	
		6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.	