

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» июля 2022 г.

Регистрационный № 03-08-2022-009016



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание для проживания работников общества с ограниченной ответственностью  
"Озёрное"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЗЕРНОЕ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1180327010203

ИНН: 0326562453

Место нахождения объекта защиты:

671445, Респ. Бурятия, р-н. Еравнинский, п. Озерный, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.08.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	6584
1.6.	Объем здания, куб. м	16115

1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая пожарная сигнализация (Дымовые извещатели пожарные ДИП-34А; Извещатель пожарный ручной ИПР 513-3АМ»; Извещатель пожарный тепловой С2000-АР2»; Пульт управления «С 2000М»; Контроллер «С2000КДЛ»; Адресный расширитель «С2000-АР2»; Изоляторы линий «Бриз»; Блок релейный «С2000-СП1». 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (речевая 2-го типа; Прибор управления «Рокот-2»; акустическая система «АС-2-2»; Табло световой «Выход»); 3. Сеть внутреннего противопожарного водопровода: замкнутая сеть противопожарного водопровода, состоящая из 17 пожарных кранов; 4. Источники наружного противопожарного водоснабжения: два резервуара на территории ВЖК ГОК «Озёрный» объемом 80м <sup>3</sup> каждый.
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых</p>	

	дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Не проводилась			
3.	<b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	<b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п. 4.11 СП 4.13130.2013 п. 65 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.17, п. 10.4, таблица 2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пп. 8.1, 8.3, 8.4, 8.6., 8.8., 8.10, 8.13 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.2.5 СП 4.13130.2013 п. 4.2., п. 4.3, п. 5.14*, п. 5.17, п. 5.18*, п. 5.19, п. 5.21* СП 112.13330.2011. п. 6.7.1., таблица 6.9. СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 6.1.1., п. 6.1.9. СП 1.13130.2020 п. 6.11*, п. 6.12*, п. 6.13*, п.6.15*, п. 6.16, п. 6.17 СП 112.13330.2011 п. 26, 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,	Выполняется

		утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пп. 301-312, 320-329, 352-363 Приказ Минтруда и социальной защиты РФ от 11.12.2020 № 881н	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020 СП 10.13130.2020 СП 8.13130.2020 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021г № 1464 НПБ-110-03	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 СП 485.1311500.2020 СП 486.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пп.1-10, 19-27 приложения 1 к Приказу МЧС России от 18.11.2021 № 806 пп. 3-4 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 Раздел 4, приложение 2 ГОСТ 12.1.004-91	Выполняется