Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«03» августа 2022 г. Регистрационный № 03-08-2022-010616



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида г. Улан-Удэ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 52 Г. УЛАН-УДЭ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: <u>1020300982305</u>

<u>982305</u> ИНН: <u>0323100010</u>

Место нахождения объекта защиты:

670000, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Бау Ямпилова, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование разде	ела
п/п		
1.	<u> Характеристика объекта</u>	<u>защиты</u>
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций,
		специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4. Высота здания,1.5. Площадь этажа здания, кв. м1.6. Объем здания, п1.7. Количество эта:	в пределах пожарного отсека	7 629	
здания, кв. м 1.6. Объем здания, п	в пределах пожарного отсека	629	
1.6. Объем здания, п			
17 Количество эта	куб. м	3398	
1.7. KOMPTECTBO 31a.	кей	2	
1.8. Категория нарух	кных установок по пожарной	Не имеет	
I I	ория зданий, сооружений по		
пожарной и взры	вопожарной опасности		
1 1 2	я зданий производственного или		
складского назн	<u> </u>		
1 1 -	систем противопожарной защиты		
1 1	одымной защиты, пожарной	СОУЭ 3-го типа ОП-4-6 шт,	
	ожаротушения, оповещения и	ОУ - 2-2, световые табло - 7	
	уацией, внутренний и наружный	шт, пожарные извещатели:	
противопожарны	ие водопроводы)	дымовые ИП 212-45 в кол-ве -	
		38 шт, тепловые ИП-101 1 А-	
		А1 в количестве 8 шт, ручные ИПР - 4 шт	
		MHF - 4 III	
2 0			
1	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты		
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых		
_	значения пожарного риска, а такл іх инженерно-технических и оргаі		
	и допустимого значения уровня по		
	перечень и тип систем противопох		
	с п. 3 ст. Федерального Закона N	•	
	амент о требованиях пожарной без		
	риска не проводился	r r	
3. Оценка в	озможного ущерба имуществу		
	мостоятельно, исходя из собствен		
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов		
	страхования)	-	
Не входит в пе	речень объектов, подлежащих обя	зательному страхованию	
	ричинение возможного ущерба им		
4. <u>Сведения</u>	о выполнении мероприятий п	о обеспечению пожарной	
1	выполнение которых должно		
	<u>защиты</u>		
Наименов	ание Реквизиты нормативн	ых правовых Сведения о	
противопож	1	•	
мероприя		· I	
	перечень статей (част		
1 1	<u> </u>		

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 42.13330 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» СП 252.1325800 «Здания дошкольных образовательных организаций»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 «Источники наружного противопожарного водоснабжения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 6.7.15 СП 252.1325800 «Здания дошкольных образовательных организаций»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.3.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7 СП 4.13130 «Ограничение распространения пожара на объектах СП 2.13130 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.3.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.7 СП 4.13130 «Ограничение распространения пожара на объектах	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130 «Эвакуационные пути и выходы» СП 252.1325800 «Здания дошкольных образовательных организаций»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	В соответствии со ст.76 ФЗ-123 от 22.07.2008 г. время прибытия первого пожарного подразделении не превышает 10 минут	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 3.13130 «Системы оповещения и управления эвакуацией» СП 484.1311500 "Системы	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" СП 486.1311500 Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками «Отопление, вентиляция и кондиционирование» СП 8.13130 «Источники наружного противопожарного водоснабжения» СП 9.13130 «Техника пожарная Огнетушители Требования к эксплуатации» СП 252.1325800 «Здания дошкольных образовательных организаций» пожаротушения и системами пожарной сигнализации	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ-123 от 22.07.2008 г обеспечено дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020г. №1479) Приказ МЧС России от 18.11.2021г. № 806 «Об определении порядка, сроков обучения лиц, осуществляющих	Выполняется

трудовую или служебную
деятельность в организациях, по
программам противопожарного
инструктажа, требований к
содержанию указанных программ и
категорий лиц, проходящих
обучение по дополнительным
профессиональным программам в
области пожарной безопасности