

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«30» августа 2023 г.

Регистрационный № 03-08-2023-014552



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спортивный центр с универсальным игровым залом

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
"ДИРЕКЦИЯ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1130327005984

ИНН: 0326513086

Место нахождения объекта защиты:

671622, Респ. Бурятия, р-н. Баргузинский, с. Максимиха, ул. Опытная, д. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.11.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1203

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	13597
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Пульт контроля и управления С-2000м. 2.Прибор контроля шлейфов С2000-БКИ 3.Извещатель охранный Цербер С2000-СП1 4. Извещатель пожарный тепловой С-2000-ИП – 03 5.Система вытяжной противодымной вентиляции на всех этажах, лестничных маршах, коридорах, спортивном зале, лифт, на путях эвакуации. 6. Огнетушителей -16(порошковых) 7. Пожарных гидрантов наружных – 1 8.Система внутреннего противопожарного водопровода Пожарных кранов- 8
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте		
<u>защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020: п. п. 7.1, 8.1 № 123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Постановление правительства РФ от 16.09.2021г № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима»	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2013: п. п.5.2.5, 5.2.6 СП 4.13130.2013г №123-ФЗ от 22.07.2008г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009: п. п.4.2.3 - 4.2.7,4.3.1 - 4.3.4,4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 5.3.1 - 5.3.6, 5.3.11, 5.3.13, 5.3.14, 5.3.17	Выполняется
4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п.7.1 - 7.3, 7.5,7.6	Выполняется
4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной	СП 3.13130.2009: п. п.3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500-2020: СП 486.1311500-2020: СП	Выполняется

	защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013: п. 8.5. СП 10.13130.2009: Табл. 1, п. п. 4.1.13,4.1.16	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500-2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; Обучение мерам пожарной безопасности, приказ МЧС РФ от 18.11.2021 № 806; Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, № 123-ФЗ от 22.07.2008г № 123	Выполняется