

«22» декабря 2023 г.

Регистрационный № 03-08-2023-024118



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "ЧЕБУРАШКА"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №2 "ЧЕБУРАШКА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1030300750369

ИНН: 0307030728

Место нахождения объекта защиты:

671950, Респ. Бурятия, г. Закаменск, р-н. Закаменский, ул. Ленина, д. 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                        |                                                                                                                                                                                                                        |
|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b><u>Характеристика объекта защиты</u></b> |                                                                                                                                                                                                                        |
|          | Наименование параметра                      | Значение параметра                                                                                                                                                                                                     |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                       | IV                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности     | C1                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности     | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1.4.                                      | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.5.                                      | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 553                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.6.                                      | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4424                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.7.                                      | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                                                                                                                                  |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.8.                                      | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не имеет                                                                                                                                                                                           |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 1.9.                                      | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Прибор приемно-контрольный "Сигнал 20П",Цербер<br>Извещатели пожарные:ИП212-45,ИПР-ИР1,ИП101-1А-3А,ИПР-55<br>Приборы оповещения:Рокот, реле С2000-СП1,пожарные извещатели: дымовые-ИПД-3.1М -64шт. |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 2.                                        | <p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка не проводилась</p>                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 3.                                        | <p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 рублей 00 копеек</p>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |
| 4.                                        | <p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <tr> <td>Наименование противопожарного мероприятия</td><td>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</td><td>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</td></tr> </table> |                                                                                                                                                                                                    | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется                                                                                                                                                   |                                           |                                                                                                                                                                                       |                                                  |

|      |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                            | защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                                                                                                   | пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                                                                                                     | пункты 5.1,8.5,8.П8-8.12,11.2,11.3,11.4, таблица 1 СП 8.13130                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                                                                                                    | Соответствуют требованиям: пункты 7.1,8.1, СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности                                                                            | пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                                                               | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                                                                                                       | пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020                                                                                                                                                                                                                                  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                                                                                                          | пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; - СП 486.1311500.2020; - СП 484.1311500; - СП 485.1311500.2020; - пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; - пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10, СП 10.13130; - пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,                                                                | - статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107 глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; - статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                                                                                                                                                                                                     | Выполняется |

|      |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | -пункты 2-19,21-37,41-43,48-56,60, 65,67,70-73,88-92,392-394,395-413, приложение 1 и2 постановление Правительства от 16.09.2020 №1479; - пункты 4.1.1, 4.1.8,4.1.11, 4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4,4.2.5,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, приложение А,Г СП 9.13130.2009 | Выполняется |