


«26» января 2024 г.

Регистрационный № 03-08-2024-000933



ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
"РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1100327000025

ИНН: 0323349582

Место нахождения объекта защиты:

670047, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пирогова, д. 15А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.07.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2746
1.6.	Объем здания, куб. м	5727
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация (АПС) адресно аналоговая система; система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) сеть внутреннего противопожарного водопровода совмещено с центральным холодным водоснабжением и состоит из 4 х пожарных кранов наружное противопожарное водоснабжение один рабочий пожарный гидрант	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
объект размещен на отдельно выгороженной площадке на значительно удалении от зданий иного назначения. На объекте выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные ФЗ о техрегламентах и требования норм. документов по ПБ, в связи с чем возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	-ст. 69 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ Тех. регламент о требованиях ПБ -п. 65 Правил противопожарного режима (утв. постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст 62,68 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ -п.48 Правил противопожарного режима(утв Постановление Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 п.5.17, п. 10.4, таблица 2 Свода правил СП 8.13130.2020 Система противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования ПБ	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	-ст.90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ Технический регламент о требованиях ПБ -п. 71, п.72 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением правительства РФ №1479 от 16.09.2020 -п.7.1, п. 8.1, п. 8.7, п. 8.8., п.8.10 Свода правил СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочный и конструктивным решениям	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.29, ст. 30,ст. 31, ст. 57, ст.87 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" -п. 2(1), п.13, п. 23 Правил противопожарного режим (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) -п. 5.2.3, п.5.3.3, п. 5.3.5, п. 5.4.3, п. 6.7..1, п. 6.7.15	Не выполняется

		Свода правил СП 2,13130.2020 "Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" -пп. 4.15-4.20, п. 5.2.2., п. 5.2.4. Свода правил СП 4.13130.2013. "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	-ст,89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" -п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п.28 Правил противопожарного режима (утв, Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) -п. 4.2.5., п. 4.2.9., п. 4.2.13, п. 4.2.15., п. 4.2.16., п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.2.24, пп. 4.3.2-4.3.7, п. 4.3.12.,п. 4.4.1, п. 4.4.3., п. 4.4.4., п. 4.4.6., п. 4.4.7.,п. 4.4.9, п. 5.1.3., п. 5.1.4. Свода правил СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	-ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ 2 Технический регламент о требованиях ПБ" - разделы XXXVI I,XLI,XLII,XLIII,XLIV,XLV. Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. №881 н " Об утверждении правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны" -п. 71, п. 72 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) -раздел свода правил СП 4.13130.2013 "Системы	Не выполняется

		противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. -ГОСТ Р 53254.2009 "Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли"	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-ст.56, 83-85,91,103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" -п.54 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) -п. 3.1-3.5, 4.1,5.3 Свода правил СП 3.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре. Требования ПБ" -п. 4.1, п. 7.1, пп "з" п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013. " Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования ПБ" -п. 5.1, 5.2,5.8, 5.12, 5.13, 5.13, 5.15, 6.1.1-6.1.4, 6.2.1, 7.1.1 СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования.	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	-ст. 59, ст. 81, ст.88 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях ПБ" -п. 3.1-3.5 Свода правил СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования ПБ" - п. 5.1, 6.1 Свода	Не выполняется

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	правил СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования ПБ" -п. 5.2, 5.12, 5.13,5.21,6.1.1, 6.1.4,7.2.2 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	-ст. 5.1, 6, сто. 60 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требования ПБ" ст.37 ФЗ от 22.12.1994 №69-ФЗ "О ПБ" -п. 3, п. 4, пп 9-11., пп. 14-16, п. 17(1) п. 30, п. 32, п. 35, п. 37, п. 56, п. 60. Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020) -п. 4.1.1, п. 4.2.1, п. 4.2.5, Свода правил СП 9.13130.2009 "Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации"	Не выполняется