Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Бурятия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«26» января 2024 г.
Регистрационный № 03-08-2024-000934

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ГАУЗ "Республиканская стоматологическая поликлиника"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1100327000025 ИНН: 0323349582

Место нахождения объекта защиты:
670050, Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Яковлева, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
31.03.1988
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	24
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	660
1.6.	Объем здания, куб. м	20207
1.7.	Количество этажей	7
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	-автоматическая пожарная сигнализация (АПС)- адресно аналоговая; - система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)-III типа;- сеть внутреннего противопожарного водопровода совмещена с центральным холодным водоснабжением и состоит из 2 х пожарных кранов на этаже, занимаемом стоматологической поликлиникой; - наружное противопожарного водоснабжение - два рабочих гидранта, расположеннных на территории поликлиники №4
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Объект размещен на отдельно выгороженной площадке, на значительном удалении от зданий жилого назначения. На объекте выполняются обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности, в связи с чем возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен.		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	- ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 65 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020).	Не выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 65 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020).	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	- ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 71, п. 72Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); - п.7.1, п. 8.1, п. 8.7., п. 8.8., п. 8.10 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст.29, ст. 30, ст. 31, ст. 57, ст. 87Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 2(1), п. 13, п. 23Правил противопожарного	Не выполняется

		режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); -п.5.2.3, п. 5.3.3, п. 5.3.5, п. 5.4.3, п. 6.7.1, п. 6.7.15 Свода правил СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; - пп. 4.15 - 4.20, п. 5.2.2., п. 5.2.4. Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	- ст.89Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 16, п. 23, п. 26, п. 27, п. 28Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); - п. 4.2.5, п. 4.2.9, п. 4.2.13, п. 4.2.15, п. 4.2.16, п. 4.2.18, п. 4.2.19, п. 4.2.21, п. 4.2.22, п. 4.2.24, п. 4.2.25, пп. 4.3.2-4.3.7, п. 4.3.12,п. 4.4.1, п. 4.4.3,п. 4.4.4, п. 4.4.6, п. 4.4.7, п.4.4.9,п. 5.1.3., п. 5.1.4Свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	- ст.90Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - разделы: XXXVII, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 декабря 2020 г. № 881н «Об утверждении правил по охране	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		труда в подразделениях пожарной охраны». -п. 71, п. 72Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); - раздел 7 Свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; - ГОСТ Р 53254.2009 «Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- ст.56, 83-85, 91,103Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; -п. 54Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); - п. 3.1-3.5, 4.1, 5.3Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; -п. 4.1, п. 7.1, пп. «з» п. 7.2 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - п. 5.1, 5.2, 5.8, 5.12, 5.13, 5.15, 6.1.1-6.1.4, 6.2.1, 7.1.1 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	Не выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	- ст. 59, ст. 81, ст. 88Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - п. 3.1-3.5 Свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; -п. 5.1, 6.1 Свода правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - п. 5.2, 5.12, 5.13, 5.21, 6.1.1, 6.1.4, 7.2.2 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	- ст. 5, ст. 6, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст.37 Федерального закона от 22.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»; -п. 3, п. 4,пп. 9-11, пп. 14-16, п. 17(1), п. 30, п. 32, п. 35, п. 37, п. 56, п. 60 Правил противопожарного режима (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020); -п.4.1.1, п. 4.2.1, п. 4.2.5, Свода правил СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»	Не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.