

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

Регистрационный № 03-08-2024-002278



Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница" с. Сотниково, ул. Медицинская, 1б, здание корпуса № 21

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
"ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"  
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020300909980

ИНН: 0323111068

Место нахождения объекта защиты:

671056, Респ. Бурятия, р-н. Иволгинский, с. Сотниково, ул. Медицинская, д. 1Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

|          |                                         |                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                               |
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                               |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                            |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | V                                                                                                                                                                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0                                                                                                                                                                            |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | наличием интерната и детских организаций                                                                                                                                              |
| 1.4.                  | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                     |
| 1.5.                  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 173                                                                                                                                                                                   |
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 485                                                                                                                                                                                   |
| 1.7.                  | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1                                                                                                                                                                                     |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | Не имеет                                                                                                                                                                              |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | 1. Система автоматической пожарной сигнализации. 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. 3. Система наружного противопожарного водопровода.                   |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| 2.                    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                       |
| Оценка не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| 3.                    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                       |
| не проводилась        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                       |
| 4.                    | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
|                       | Наименование противопожарного мероприятия                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется                                                                                                                                      |

|      |                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                 | защиты                                                                                                                                                                                                    |             |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями                                                        | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 4.3, табл. 1                       | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                                                                          | СП 8.13130: Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности. п. п. 4.1, 5.2, 8.8                                                                 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                                                                         | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. п. 7.1, 8.1                        | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям п. 5.2.6                              | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы п. п. 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11 | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара                               | СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным                                                | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                             | решениям. п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                  | СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования п.п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 8.5 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования п. п. 6.3, 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. 2 - 4, 5 - 12, 15- 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409                                                                                                                                                                                                                                  | Выполняется |