Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«16» февраля 2024 г. Регистрационный № 03-08-2024-002332



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение здравоохранения "Детская республиканская клиническая больница" с.Сотниково, ул. Медицинская, 1 Б, здание корпуса № 18

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ДЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020300909980 ИНН: 0323111068

Место нахождения объекта защиты:

671056, Респ. Бурятия, р-н. Иволгинский, с. Сотниково, ул. Медицинская, д. 1Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1965

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| Наименование раздела | | | | |
|---|---|--|--|--|
| | | | | |
| Характеристика объекта защиты | | | | |
| Наименование параметра | Значение параметра | | | |
| Степень огнестойкости | V | | | |
| Класс конструктивной пожарной опасности | C0 | | | |
| Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных | | | |
| | образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов | | | |
| | (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с | | | |
| | Характеристика объекта Наименование параметра Степень огнестойкости Класс конструктивной пожарной опасности | | | |

| | | | | терната и детских | |
|------|--|--|------------------------|-------------------|--|
| 1.4. | Высота здания, м | | Opi a | анизаций 2 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах | HOWARIJOEO OTCAVA | | 161 | |
| 1.5. | Здания, кв. м | пожарного отсека | | 101 | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | | | 451 | |
| 1.7. | Количество этажей | | | 1 | |
| | Категория наружных установ | орок по пожарной | Не имеет | | |
| 1.0. | опасности, категория здани | - | | C MINICCI | |
| | пожарной и взрывопожарно | • • | | | |
| | (указывается для зданий пр | | | | |
| | складского назначения) | | | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем про | тивопожарной защиты | 1. Система | автоматической | |
| | (системы противодымной з | ащиты, пожарной | пожарной с | сигнализации. 2. | |
| | сигнализации, пожаротуше | ния, оповещения и | Система | оповещения и | |
| | управления эвакуацией, вну | утренний и наружный | * * | эвакуацией людей | |
| | противопожарные водопров | воды) | 1 | ре. 3. Система | |
| | | | 1 | ротивопожарного | |
| | | | водо | опровода. | |
| 2. | (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | | |
| 3. | İ | Оценка не проводилась го ущерба имуществу | Thorn by IIII | и от пожере | |
| ٦. | (Заполняется самостоятель | | _ | - | |
| | имуществу третьих лиц | | | • • | |
| | | страхования) | - | • | |
| | | не проводилось | | | |
| 4. | Сведения о выполн | ении мероприятий по | обеспечени | ію пожарной | |
| | безопасности, выполне | <u>обеспечиват</u> | <u>гься на объекте</u> | | |
| | <u>защиты</u> | | | | |
| | Наименование | Реквизиты нормативні | ых правовых | Сведения о | |
| | противопожарного | актов и нормативных | • | выполнении | |
| | мероприятия | по пожарной безоп | | выполняется/не | |
| | | перечень статей (часте | • | выполняется | |
| | | устанавливающих тр | • | | |
| | | пожарной безопасност | ги к ооъекту | | |
| | • | • | ' | • | |

| | | защиты | |
|------|--------------------------|---|-------------|
| 4.1. | Противопожарные | СП 4.13130.2013 Системы | Выполняется |
| | расстояния между | противопожарной защиты. | |
| | зданиями и сооружениями | Ограничение распространения | |
| | | пожара на объектах защиты. | |
| | | Требования к объемно- | |
| | | планировочным и конструктивным | |
| | | решениям п. 4.3, табл. 1 | |
| 4.2. | Наружное | СП 8.13130: Системы | Выполняется |
| | противопожарное | противопожарной защиты. | |
| | водоснабжение | Наружное противопожарное | |
| | | водоснабжение. Требования | |
| | | пожарной безопасности. п. п. 4.1, | |
| | | 5.2, 8.8 | |
| 4.3. | Проезды и подъезды для | СП 4.13130.2013 Системы | Выполняется |
| | пожарной техники | противопожарной защиты. | |
| | | Ограничение распространения | |
| | | пожара на объектах защиты. | |
| | | Требования к объемно- | |
| | | планировочным и конструктивным | |
| | | решениям п. п. 7.1, 8.1 | |
| 4.4. | Конструктивные и | СП 4.13130.2013 Системы | Выполняется |
| | объемно-планировочные | противопожарной защиты. | |
| | решения, степень | Ограничение распространения | |
| | огнестойкости и класс | пожара на объектах защиты. | |
| | конструктивной пожарной | Требования к объемно- | |
| | опасности | планировочным и конструктивным | |
| | | решениям п. 5.2.6 | |
| 4.5. | Обеспечение безопасности | СП 1.13130.2020 Системы | Выполняется |
| | людей при возникновении | противопожарной защиты. | |
| | пожара, эвакуационные | Эвакуационные пути и выходы п. п. | |
| | пути и выходы | 4.2.13 - 4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, | |
| | | 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, | |
| | | 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, | |
| | | 7.3.11 | |
| 4.6. | Обеспечение безопасности | СП 4.13130.2013 Системы | Выполняется |
| | пожарно-спасательных | противопожарной защиты. | |
| | подразделений при | Ограничение распространения | |
| | ликвидации пожара | пожара на объектах защиты. | |
| | | Требования к объемно- | |
| | | планировочным и конструктивным | |

| | | решениям. п. п. 7.1 - 7.3, 7.5, 7.6 | |
|------|---|---|-------------|
| 4.7. | Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности п. 8.5 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования п. п. 6.3, 6.6 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409 | Выполняется |