

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«04» марта 2025 г.

Регистрационный № 03-08-2025-003112



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя  
общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Ж. Е. Тулаева» г.  
Улан-Удэ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Афанасьева Мария Афанасьевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - \_\_\_\_\_

ИНН: - \_\_\_\_\_

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Пищевая, д. 13В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	993

1.6.	Объем здания, куб. м	15610
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Установка АПС, прибор объектовый оконечный Цербер RP-4, прибор приемно-контрольный, марка Гранит-24 «Сигнал 20м» - 2 шт., ИПДЛ-Д-П/4р – 2 шт., ИП 212-41М – 136 шт., ИП212-45 – 12 шт., ИП 212-141М – 57 шт., ИПР-И – 2 шт., ИПР-514 – 1 шт., ИПР 513-10 – 12 шт., Блок речевого оповещения БРО – Рокот -3 шт., Набат – 1 шт.,</p> <p>Акустический модуль настенный - АС-2-1 – 16 шт., световое табло «Выход» - 20 шт., ББП – 20</p> <p>Имеется 11 внутренних пожарных крана (№ 1-11), Пожарный рукав в количестве 11 шт. Управление эвакуацией осуществляется при помощи системы оповещения «Антитеррор». Усилитель «АРИЯ-ПС-БРО-РМ» – 1шт., усилитель «АРИЯ-ПС-БР-РМ» – 4 шт. Микрофон «АРИЯ-ПС МК-12» - 1 шт. Громкоговоритель «АРИЯ-ПС-3» – 34шт. Имеются первичные средства пожаротушения (огнетушители) в количестве 22 шт. АКТ от 09.08.2024г. Наличие резервных систем связи – сотовая связь</p>

2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 П.4.4 П.4.5 П.4.6 П.4.7 П.4.8 П.4.11 П.4.12	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 Раздел 4 П.5.2 П. 8.12 Раздел 10	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП.4.13130.2013 П.8.1 П.8.6 П.8.7 П.8.8 П.8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 П.4.5 П.4.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 П.4.2 П.4.3 П.4.4 П.7.12	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 П.7.1 П.7.3 - 7.8 п. 7.13 п. 7.14 п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 Раздел 6 П.7.1 П.7.2 СП 3.13130.2009 П. 3.1-3.5 П.4.1 П.4.2 П.4.4 П.4.8 П.5.3 П.6 П.7 СП 8.13130.2020 П.4.1-4.4 П.5.3-5.5 П.5.9 П.5.11 П.5.12 П.6.3 П.8.1-8.2 П.8.4-8.9 СП 10.13130.2020 Раздел 6	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.202 Раздел 6 Раздел 7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ Раздел 3 Раздел 4	Выполняется