

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«18» сентября 2025 г.

Регистрационный № 03-08-2025-015003



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
"Колосок", корпус №1

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020300902632

ИНН: 0319002549

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Бурятия, р-н. Тарбагатайский, с. Нижний Саянтуй, ул. Транспортная, зд. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1615
1.6.	Объем здания, куб. м	5313
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренние и наружные противопожарные водопроводы)	<p>объектовые системы оповещения: локальная система оповещения для обеспечения дистанционного управления выходным акустическим устройством: прибор приемно-контрольный «Рубеж 2ОП». Переговорное устройство громкой связи SONAR SRM-7020C. В качестве объектовой системы оповещения используется на базе оборудования «Рупор», средства обнаружения пожара - извещатели пожарные дымовые, ИП 212-64-R3 W1.02, ИП 212-64-R3 с ИЗ-1Б-R3, извещатель пожарный тепловой 101-29-PR-R3 W1.02, прибор управления оповещением пожарный(адресный, настенный) « SPM-B10025-AW», световые оповещатели – над каждым выходом, управление – от системы АПС. На объекте используются ручные огнетушители:34 огнетушителей: ОП- 28 шт., ОУ-6 шт. Для обеспечения эвакуации людей при пожаре</p>

		<p>предусматривается эвакуационное освещение, световые указатели «ВЫХОД» в количестве 22 шт., установленные у входов и по ходу движения людей.</p> <p>Включение системы оповещения и управления эвакуацией осуществляется автоматически при срабатывании охранно-пожарной сигнализации.</p>	
2.	<p><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
200 000 000.00 рублей			
4.	<p><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	<p>Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</p>	<p>приказ №39 от 03.06.2025 о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность в ДОУ</p>	<p>Выполняется</p>
4.2.	<p>Наружное противопожарное водоснабжение</p>	<p>Акт проверки от 29.04.2025 по испытанию пожарного гидранта, расположенного на территории</p>	<p>Выполняется</p>

		объекта	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	паспорт безопасности объекта 2024г	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	категорирование помещений по взрывопожарной и пожарной опасности на объекте, 2025г.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	утвержденные планы эвакуации от 15.05.2024г	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	светоотражающие указатели на территории и в помещении	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	договор на техническое обслуживание систем ОТ 20.01.2025 №214-25 ТО	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Паспорт безопасности объекта 2024г	Выполняется
4.9.	Организационно-	Приказ № 47 от 24.06.2024 об	Выполняется

технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	организации мер по обеспечению пожарной безопасности в МБДОУ детский сад "Колосок"	
---	--	--