

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» октября 2025 г.

Регистрационный № 03-08-2025-017412



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад
№52 "Ая-ганга" общеразвивающего вида г.Улан-Удэ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №52 "АЯ-ГАНГА" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО
ВИДА Г. УЛАН-УДЭ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020300982305

ИНН: 0323100010

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Батожабая, зд. 6Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.11.2019

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C1 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских |

| | | |
|------|--|---|
| | | организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 10 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 3086 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 10719 |
| 1.7. | Количество этажей | 3 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пожарное оповещение с выводом мониторинга на пульт ПО «Цербер РП-4»-1шт, огнетушители ОП-4- 24, световые табло указатели путей эвакуации 32 шт. , дымовые ИП 212-45 в кол-ве 38шт, тепловые ИП-101-1А-А1 в кол-ве 8шт, ручные ИПР 513 - 14шт. |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска производился ООО "ПожПромАудит". Величина пожарного риска составляет $6,74 \cdot 10^{-7}$, что удовлетворяет требованиям, установленным Федеральным законодательством, ст.93 Федерального Закона №123 от 22.07.2008г. "Технический регламент по требованиям пожарной безопасности". -</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Не входит в перечень объектов, подлежащих обязательному страхованию ответственности за применение возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</p> | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | |

| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
|------|---|---|--------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". СП 42.13330 "Гадостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". СП 252.1325800 "Здания дошкольных образовательных организаций" СП 4.13130.2020 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | СП 4.13130 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты". п.6.7.15 СП 252.1325800 "Здания дошкольных образовательных организаций" ст.67 123-ФЗ, 1479 Постановление Правительства РФ | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | СП 2.13130 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.3.3,5.4.4,5.4.5,5.4.7 СП "Ограничение распространения пожара на объектах защиты". Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 1.13130 "Эвакуационные пути и выходы". СП 252.1325800 "Здания дошкольных образовательных организаций". | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при | В соответствии со ст.76 ФЗ-123 от 22.07.2008г | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | ликвидации пожара | | |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130 "Системы оповещения и управления эвакуацией". СП 484.1311500 противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования". СП 486.1311500 "Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности. СП 7.13130 "Отопление, вентиляция и кондиционирование" СП 8.13130 "Источники наружного противопожарного водоснабжения". СП 252.1325800 "Здания дошкольных образовательных организаций". | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | В соответствии с ч.7 ст.83 .ФЗ-123 от 22.07.2008г. Обеспечение дублирования сигналов о возникновение пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта СП 484 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | Правила противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.202г №806 "Об определение порядка, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или | Выполняется |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требования к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности СП 9.13130 "Техника пожарная Огнетушители Требования к эксплуатации | |
|--|--|--|--|