

«07» июня 2023 г.

Регистрационный № 04-08-2023-009090



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Индивидуальный предприниматель Воробьева Наталья Анатольевна (Гостиница
"Колибри")

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Воробьева Наталья Анатольевна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 317040000012873

ИНН: 040800842019

Место нахождения объекта защиты:

649100, Респ. Алтай, р-н. Майминский, п. Карлушка, ул. Молодежная, д. 10

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.06.2016

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	186
1.6.	Объем здания, куб. м	715

1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации выполнена на базе приемно-контрольного прибора «Гранит-8». 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа 3. Внутренний и наружный противопожарный водопровод отсутствует.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Расчет пожарного риска не проводился, т.к в соответствии с требованием Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статьи 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности: выполняются следующие требования: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности;</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов</p>	

страхования)

Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.4.3 табл 1, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.3.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п.5.2, табл 2, п.10.1, п.10.2,	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.4.3, п.8.1.1, п.8.1.2, п.8.1.4, п.8.1.7, п.8.1.11 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.90 п.1.1, п.1.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п.5.2.4, п.5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 п.4.1.2, п.4.2.9, п.4.2.10, п.4.2.13, п.4.2.16, п.4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.1, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.4.1, п.4.4.18, п.4.2.22 Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4. 13130.2013 п.7.1, п.7.3, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.9, п.7.16 ГОСТ 53254 Правила противопожарно го режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п.17	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 п. 3.1, п.3.2, п.3.3, п.3.4, п.3.5, п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8, п.4.3, п.4.4 табл 1, табл 2 СП 486.131311500.2020 п.4.3, п.4.8, табл 1-4	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500. 2020 п.5.1.1, п. 5.12, п.5.2.1, п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.3.1, п.6.3.2, п.7.1.2, п.7.1.4, п.5.1.2, п.5.1.4, п.6.2.1, п.6.33, п.6.4.1, п.7.2.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г. п. 2, 3, 4, 12, 21, 23, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 48, 55, 65, 66, 70, 13, 14, 16, 63, 392, 393, 394, 403, 406, 407, 409, 54, 6, 17, 17(1), 26, 27, 56, 60, 77, 84, 85, 86, 397 Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.5, 6, 64, 69, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 91,103, 134, 137.	Выполняется