Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«13» ноября 2023 г.
Регистрационный № 05-08-2023-019106

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
филиал "Больница" Федерального казенного учреждения здравоохранения медико-санитарная часть-5 Федеральной службы исполнения наказаний России
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное казенное учреждение здравоохранения медико-санитарная часть-5 Федеральной службы исполнения наказаний России
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1046602120498 ИНН: 6634009269

Место нахождения объекта защиты:
Респ Дагестан, г Махачкала, с Шамхал-Термен, мкр Загородный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
06.11.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	14475
1.6.	Объем здания, куб. м	2895
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Установленны автоматические установки пожарной сигнализации безадресного типа и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа, имеется источник наружного противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы с общим водоизмещением 210 м3 и гидранты, расположенные на территории учреждения), система автоматической установки пожаротушения отсутствует

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет поррных рисков не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
На основании собственоcти оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей.	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69. ст. 99 ч 4 ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ" Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" п.п. 1;2;4;11;12;15.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП.8.13130.2013 "Системы противопожарной защиты". Согласно п. 1 примечание и 4.1 раздела 4; п. 5.1-58.; п. 8.1; п 8.6 п.9.3;п.9.6.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1.2 п. 6. п. 16. ст. 76 от 22.07.2008 № 123-ФЗ" "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 13130.2013 "Системы противопожарной защиты" П. 8.1.1.1 а; 8.1.2; 8.1.4;8.1.6;8.1.8. 8.1.11-8.1.12;8.1.14. п. 65. ; п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительство Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 "Об утверждений Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 2 ст. 31-32;32;35-37; 87-88. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ" "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 2.13130. "Системы противопожарной защиты" Обеспечение огнестойкости объектов п. 3.1.; 4.1.; 5.1 -5.4 п. 6.6 таб. 6.9 ФЗ технический регламент безопасноти сданий и сооружений №384-03 от 30.12.2009 г. п.1 п.3	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ст.8.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1 ст. 53. ч. 2. ч. 2.1 ч. 2.3 ч.3; ч.4; ст. 53. ст. 87. ст. 89 ч.1-3 ч. 14 п. 2; ч. 15 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ" "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 1.13130. "Системы противопожарной защиты" Эвакуационные выходы. п. 4.1.1-4.1.2; п. 4.1.6 п. 4.3-4.3.5 п. 4.4.1. п. 4.4.16 п. 4.4.22 таб. 5 п. 7.1.4; Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 г. за №1479 п.п. 23-24;27;29;31;36-37.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Приказ МЧС Росии от 24.04.2013 №288 " Об утверждении свода правил СП.4.13130 "Системы п. п. 7.1-7.10: 7.11. п. 7.13 п. 7.16 п.п 8.1. п. 8.6; п. 8.7; п. 8.10; п. 8.13 п. 71 Правил противопожврного режима в Росиийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Росиийской Федерации от 16.09.2020 №1479 " Об утверждени й правил противопожарного режима в Росиийской Федерации" п. 24, п. 35, п. 48; 69-ФЗ о Пожарной безопасности от 21.12.1994 г. ст. 22.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статья 52;54;60;84. ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; СП. 9.131302017 п. 4.1.1. п. п. 4.1.26-4.1.28; п. 4.1.32-4.1.36; 4.1.38; п. 4.1.40 п. 4.1.1. СП 484.131302020 п. 1.1-1.2; п. 3.26; п. 6.1.1.; п. 6.2.1.; 6.2.6-6.2.7; 65.6.12 таб 2 п. 6.6.27 п. 7.1.2-7.1.4; п. 7.2. п. 7.2.3 Прил А, таб. А1 СП 5.13130 2009, СП 8. 131302020 п.п. 5.2 8.9, 8.10, 8.12,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		8.13.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП. 484.13130 2020 п. 7.1.1-7.1.3; п. 7.2.3; ФЗ-123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ст. 54. п. 1-2; ст. 55. п. 1;ст. 56 п. 1: ст. 81 п. 1-4; ст. 91 п. 1-2; СП 6.13130 2013 п.п. 6.1-6.2; ППР 1479 п. 16; п. 17; п.26.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Гл. 8 п.п. 1-7 Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п.п. 2,3,4,5,9,10,11,16 ,23,26,27,30,31,32,35,37,54,60 постановление Правительства РФ от 16.09.2021 №1479"Об утверждении Правил противопожарного режима в Росиийской Федерации".	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.