

Зарегистрирована

**ГУ МЧС России по Республике Дагестан**

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«25» декабря 2024 г.

Регистрационный № 05-08-2024-022290



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**МКУ городского округа «г. Каспийск» «Управление культуры, молодежной политики, физической культуры, спорта и туризма»**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
"ГОРОД КАСПИЙСК "УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ, МОЛОДЕЖНОЙ  
ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

**ОГРН/ОГРНИП: 1140545000738**

**ИНН: 0545027667**

Место нахождения объекта защиты:

368300, Респ Дагестан, г Каспийск, ул Байрамова, Дом 12А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
1.1.	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

1.4.	Высота здания, м	10			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	254			
1.6.	Объем здания, куб. м	300			
1.7.	Количество этажей	2			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС безадресного типа СОУЭ третьего типа; ПГ от кольцевой городской водопроводной сети в 50 м от объекта На объекте имеется система безадресной автоматической пожарной сигнализации На объекте имеется система оповещения и управления эвакуацией людей 3 типа с речевым оповещением отсутствует ПГ от кольцевой городской водопроводной сети в 50 м от объекта			
2.	<p><b>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</b>            (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	нет			
3.	<p><b>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</b>            (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	нет			
4.	<p><b>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">Наименование противопожарного</td> <td style="padding: 5px;">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</td> <td style="padding: 5px;">Сведения о выполнении</td> </tr> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Статья 69 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа должны составлять не менее 50 метров. В радиусе 50 метров автозаправочные станции не расположены Статья 71 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В радиусе 500 метров склады нефтепродуктов. Сжиженных углеводородных газов и резервуарных установок сжиженных углеводородных не расположены. таб. 17,18,19 и 20 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Противопожарные расстояния до ближайших жилых и общественных зданий составляют более 8 метров. В радиусе 12 метров производственные или складские здание не расположены. п. 4.3 СП 4.13130.2013 Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям Противопожарные расстояния от границ складов лесоматериалов до границ объектов различного назначения и между складами принимаются по таблице 37. (В радиусе 150 метров склады лесоматериалов не расположены) п. 6.8.26 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям В радиусе 12 метров автостоянки или открытые площадки для хранения легковых автомобилей не расположены п. 6.11.2 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям В радиусе 500 метров резервуаров складов СУГ не расположены п. 6.11.5 и 6.11.5 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Качество воды источников противопожарного водоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяемым способам пожаротушения. п.4.5 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Источники наружного</p>	Выполняется

противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» Противопожарный водопровод следует создавать, как правило, низкого давления. п.6.1

СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» Минимальный

свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне

поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный

свободный напор в сети противопожарного водопровода

высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходе

воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенного водопровода должен быть не менее 10 м и не более 60 м. п.5.2 СП 8.13130.2020

«Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» Расход воды на наружное пожаротушение для зданий функциональной пожарной опасности Ф1.1, при количестве этажей не более 2 должно составлять не менее 10 л/с п.5.2 СП

8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.

Источники наружного

противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» Пожарные гидранты надлежит предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по направлению движения к ним, должны быть установлены соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водоисточника. п. 8.8 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Источники наружного противопожарного водоснабжения.

Требования пожарной безопасности» В районах с сейсмичностью 8 баллов и более при проектировании систем противопожарного водоснабжения I категории и, как правило, II категории надлежит предусматривать использование не менее двух источников водоснабжения, допускается использование одного поверхностного источника с устройством водозаборов в двух створах, исключающих возможность одновременного перерыва подачи воды. п.12.2 СП

		<p>8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»</p>	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: пожарных проездов и подъездных путей к зданиям и сооружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональными проездами и подъездами. Статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен: - со всех сторон - к зданиям и сооружениям классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1. п. 8.1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее: - 3,5 метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно; «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть: для зданий высотой до 28</p>	Выполняется

		<p>метров включительно - 5-8 метров; п. 8.8 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.</p> <p><b>Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</b></p>	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Согласно таблицы 6.12. для зданий детских дошкольных учреждений общего типа при числе мест в здании до 100: Степень огнестойкости здания, не ниже – III; Класс конструктивной пожарной опасности – C0;</p> <p>Допустимая высота здания, м (этажность) - 3* (1) п. 6.7.10 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p><b>Обеспечение огнестойкости объектов защиты»</b> Стены с внутренней стороны, перегородки и перекрытия зданий дошкольных образовательных учреждений, детских оздоровительных учреждений и лечебных корпусов со стационаром (класс Ф1.1), в зданиях класса конструктивной пожарной опасности С1-С3, в том числе с применением деревянных конструкций, должны иметь класс пожарной опасности не ниже К0 (15). п. 6.7.11 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»</p> <p>Здания детских дошкольных учреждений должны быть не ниже II степени огнестойкости независимо от числа мест в здании.</p> <p>Коридоры, соединяющие лестничные клетки, необходимо разделять противопожарными дверями 3-го типа. Входные двери</p>	Выполняется

		<p>групповых ячеек должны быть выполнены с уплотнением в притворах. п. 6.7.12 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания. п. 4.2.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы». Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету должна быть не менее 2 м, ширина горизонтальных участков путей эвакуации п. 4.3.4 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Ширина марша лестницы, предназначеннной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но не менее:</p> <p>а) 1,35 м - для зданий класса Ф1.1; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы».</p> <p>Уклон лестниц на путях эвакуации должен быть, как правило, не более 1:1; ширина приступи - как правило, не менее 25 см, а высота ступени не более 22 см. п. 4.4.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.</p> <p>Эвакуационные пути и выходы»</p>	Выполняется

Число подъемов в одном марше между площадками (за исключением криволинейных лестниц) должно быть не менее 3 и не более 16. В одномаршевых лестницах, а также в одном марше двух- и трехмаршевых лестниц в пределах первого этажа допускается не более 18 подъемов. п. 5.2.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы» Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь помещения,

предназначенные для одновременного пребывания более 10 чел. п. 5.2.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» Расстояние по путям эвакуации - от выхода из групповой ячейки до выхода наружу или на лестничную клетку должно быть не более указанного в таблице 2.

Класс конструктивной пожарной опасности здания – С2; Расстояния, м, при плотности людского потока при эвакуации\*, чел./м<sup>2</sup> – свыше 5 чел. Должно быть не более 10 м. п. 5.2.23 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.

Эвакуационные пути и выходы»

Ширина лестничного марша в зданиях должна быть не менее ширины выхода на лестничную клетку с наиболее населенного этажа, но не менее 1,35 м.

Промежуточная площадка в прямом марше лестницы должна иметь глубину не менее 1 м.

Ширина лестничных площадок должна быть не менее ширины марша. п. 5.2.5. СП 1.13130.2020

		«Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) Средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 2) Противопожарного водопровода, в том числе совмещенного с хозяйственным или специального, сухотрубов и пожарных емкостей (резервуаров); 5) В зданиях и сооружениях высотой 10 и более метров от отметки поверхности проезда пожарных машин до карниза кровли или верха наружной стены (парапета) должны предусматриваться выходы на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам.</p> <p>Статья 90 Федерального закона от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В зданиях и сооружениях классов Ф1, Ф2, Ф3 и Ф4 высотой не более 15 метров допускается устройство выходов на чердак или кровлю с лестничных клеток через противопожарные люки 2-го типа размером 0,6x0,8 метра по закрепленным стальным стремянкам. п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» В зданиях и</p>	Выполняется

		<p>сооружениях с уклоном кровли не более 12 процентов включительно, высотой до карниза или верха наружной стены (парапета) более 10 метров, а также в зданиях и сооружениях с уклоном кровли более 12 процентов, высотой до карниза более 7 метров следует предусматривать ограждения на кровле в соответствии с требованиями настоящего свода правил. п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p> <p>Система противодымной защиты п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Настенные звуковые и речевые оповещатели должны располагаться таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, но расстояние от потолка до верхней части оповещателя должно быть не менее 150 мм. п. 4. 4 СП 3.13130.2009</p> <p>Системы противопожарной защиты. Система оповещения и</p>	Выполняется

управления эвакуацией людей при пожаре Световые оповещатели "Выход" следует устанавливать: в зрительных, демонстрационных, выставочных и других залах (независимо от количества находящихся в них людей), а также в помещениях с одновременным пребыванием 50 и более человек - над эвакуационными выходами; над эвакуационными выходами с этажей здания, непосредственно наружу или ведущими в безопасную зону; в других местах, по усмотрению проектной организации, если в соответствии с положениями настоящего свода правил в здании требуется установка световых оповещателей "Выход". п. 5. 3 СП 3.13130.2009

Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Система автоматической пожарной сигнализации Здания дошкольных образовательных учреждений с площадью менее 3000 м<sup>2</sup> подлежат защите системой автоматической пожарной сигнализации безадресного типа

Таб. А.1 СП 484.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования

Общие положения при выборе типов пожарных извещателей для защищаемого объекта п.

6.2.1-6.2.16 СП 484.1311500.2020

Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация

систем противопожарной защиты.  
Нормы и правила проектирования  
Требования к организации зон  
контроля пожарной сигнализации  
п. 6.3.1-6.3.4 СП 484.1311500.2020  
Системы противопожарной  
защиты. Системы пожарной  
сигнализации и автоматизация  
систем противопожарной защиты.  
Нормы и правила проектирования  
Алгоритмы принятия решения о  
пожаре п. 6.4.1-6.4.5 СП  
484.1311500.2020 Системы  
противопожарной защиты.  
Системы пожарной сигнализации и  
автоматизация систем  
противопожарной защиты. Нормы  
и правила проектирования Защита  
от ложных срабатываний п.  
6.5.1-6.5.4 СП 484.1311500.2020  
Системы противопожарной  
защиты. Системы пожарной  
сигнализации и автоматизация  
систем противопожарной защиты.  
Нормы и правила проектирования  
Размещение пожарных  
извещателей п. 6.6.1-6.6.5, п.  
6.6.16, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.34- 6.6.41  
СП 484.1311500.2020 Системы  
противопожарной защиты.  
Системы пожарной сигнализации и  
автоматизация систем  
противопожарной защиты. Нормы  
и правила проектирования  
Площадь, контролируемая одним  
точечным дымовым пожарным  
извещателем, а также  
максимальное расстояние между  
извещателями, извещателем и  
стеной, за исключением случаев,  
оговоренных в 13.3.7, необходимо  
определять по таблице 13.3, но не  
превышая величин, указанных в

технических условиях и паспортах на извещатели конкретных типов.  
п. 6.6.15 СП 484.1311500.2020  
Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Ручные пожарные извещатели п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020  
Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Приборы приемно-контрольные пожарные, приборы управления пожарные. Оборудование и его размещение. п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты.  
Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования Шлейфы пожарной сигнализации.  
Соединительные и питающие линии систем пожарной автоматики СП 6.13130.2013  
Системы противопожарной защиты. Электрооборудование.  
Требования пожарной безопасности Для зданий необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, а также минимальный расход воды на пожаротушение следует определять в соответствии с таблицей 1 (Для общественных зданий при числе этажей до 10 включительно и объемом от 5000 до 25000 м включительно: Число пожарных стволов – 1;

Минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с, на одну струю – 2,5. п. 4.1.1. Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

Требования пожарной безопасности» Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч. п. 4.1.10. Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

Требования пожарной безопасности» Пожарные краны следует устанавливать таким образом, чтобы отвод, на котором он расположен, находился на высоте  $(1,35 \pm 0,15)$  м над полом помещения, и размещать в пожарных шкафах, имеющих отверстия для проветривания, приспособленных для их опломбирования. п. 4.1.13. Свод правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод.

Требования пожарной безопасности» Внутренние пожарные краны следует устанавливать преимущественно у входов, на площадках отапливаемых (за исключением незадымляемых) лестничных клеток, в вестибюлях, коридорах, проходах и других наиболее доступных местах, при этом их расположение не должно мешать эвакуации людей. п. 4.1.16. Свод правил СП 10.13130.2020

		«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития На объекте отсутствуют инженерные системы и оборудование, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п. 2,3,4,12, 14, 21, 24, 31-33,35-43, 55, 61-64, 70, Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479	Выполняется