Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«17» июля 2025 г.
Регистрационный № 05-08-2025-010964

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
отель «Ника»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
РИКМАТУЛЛАЕВА АИДА АЛИМХАНОВНА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:
Респ Дагестан, р-н Карабудахкентский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.09.2020
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	137
1.6.	Объем здания, куб. м	2065
1.7.	Количество этажей	5

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	установлеНА апс СОУЭ

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
нет	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
нет	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 69, ст 71, ст 100 - Противопожарные расстоя- ния между зданиями, соору- жениями должны обеспечи- вать	Выполняется

		нераспространение по- жара на соседние здания, со- оружения; - противопожарные расстоя- ния от автозаправочных станций с подземными резер- вуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образо- вательных организаций, обще- образовательных организаций, общеобразовательных органи- заций с наличием интерната,	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст 62, ч 1 ст 68, п 3 ч 1 ст 90, ч 2 ст 99	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст 90 - Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъ- ездных путей к зданиям и со- оружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональ- ными проездами и подъездами; 2) средств подъема личного со- става подразделений пожар- ной охраны и пожарной тех- ники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 3) противопожарного водопро- вода, в том числе совмещенно- го с хозяйственным или специ- ального, сухотрубов и пожар- ных емкостей (резервуаров)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст 57, ч 1 ст 58, п.п 1-6 ст 59, ч 1 ст 87, ч 4 ст 100 В зданиях и соору- жениях	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	должны применяться основные строительные кон- струкции с пределами огне- стойкости и классами пожар- ной опасности, соответству- ющими требуемым степени огнестойкости зданий, соору- жений и классу их конструк- тивной пожарной опасности. - Огнестойкость и класс по- жарной опасности строи- тельных конструкций должны обеспечиваться за счет их конструктивных решений, применения соответству	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч 1 и 2 ст 53, ч 1 ст 57, ч 1 ст 58, ч 1 ст 80, ст 88, ст 89 - Каждое здание или сооруже- ние должно иметь объемно- планировочное решение и кон- структивное исполнение эва- куационных путей, обеспечи- вающие безопасную эвакуацию людей при пожаре. При невоз- можности безопасной эвакуа- ции людей должна быть обес- печена их защита посредством применения систем коллек- тивной защиты; - для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 1) установлены необходимое количество, размеры и соот- ветствующее конструктивное исполнение эвакуационных пу- выполняется	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст 90 Для зданий и сооружений должно быть	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъ- ездных путей к зданиям и со- оружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональ- ными проездами и подъездами; 2) средств подъема личного со- става подразделений пожар- ной охраны и пожарной тех- ники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 3) противопожарного водопро- вода, в том числе совмещенно- го с хозяйственным или специ- ального, сухотрубов и пожар- ных емкостей (резервуаров) СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной за-	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: статьи 54, 55, 62, 83, 84, 85, 86 - Системы обнаружения по- жара (установки и системы пожарной сигнализа- ции), оповещения и управле- ния эвакуацией людей при по- жаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем опове- щения о пожаре в целях орга- низации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнали- зации, оповещения и управле- ния эвакуацией людей при по- жаре должны быть установ- лены на объектах, где воздей- ствие опасных факторов по- жара может привести к травматизму и (или) гибели людей. Автоматические у	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни- ческий регламент о требовани- ях пожарной безопасности»: ст ст. 83, 103; СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопо- жарной защиты. Системы по- жарной сигнализации и автома- тизация систем противопожар- ной защиты. Нормы и правила проектирования»: п. 7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4 Выполняется	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни- ческий регламент о требовани- ях пожарной безопасности»: статья 25. Правила противопожарного режима в Российской Федера- ции, утвержденные постанов- лением Правительства Россий- ской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479: пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31-33, 34, 35-43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61-64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 84, 85, 85(1), 86, 87, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.