Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Дагестан
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» июля 2025 г.
Регистрационный № 05-08-2025-011206

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
оптово- розничного магазина домашнего текстиля Laura Grand
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ЭЗЕРБИЕВА ЛАУРА СУЛТАНОВНА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 321057100016543 ИНН: 054403976130

Место нахождения объекта защиты:
Респ Чеченская, р-н Гудермесский, с Кошкельды

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
22.04.2022
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	280
1.6.	Объем здания, куб. м	2530
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется система безадрес- ной автоматической пожарной сигнали- зации на базе при- бора приемно-контрольного и управления ох-ранно-пожарного

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
нет	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
нет	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче-ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 69, ст. ст. 71, 100 - Противопожарные расстоя- ния между зданиями, соору- жениями должны обеспечи- вать нераспространение по- жара на соседние здания, со- оружения; -	Выполняется

		противопожарные расстоя- ния от автозаправочных станций с подземными резер- вуарами для хранения жидкого топлива до границ земельных участков дошкольных образо- вательных организаций, обще- образовательных организаций, общеобразовательных органи- заций с наличием интерната, лечебных учреждений стацио- нарного типа должны состав- лять не менее 50 метров; - В радиусе 50 метров автоза- правочные станции не распо- ложены;	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст 62, ч 1 ст 68, п. 3 ч. 1 ст. 90 и ч. 2 ст 99 - Здания и сооружения, а так- же территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противо- пожарного водоснабжения для	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 - Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъ- ездных путей к зданиям и со- оружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональ-	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 57, ч. 1 ст. 58, пункты 1-6 ст. 59, ч. 1 ст. 87, ч. 4 ст. 100 - В зданиях и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сооружениях должны применяться основ- ные строительные конструк- ции с пределами огнестойко- сти и классами пожарной опасности, соответствующи- ми требуемым степени огне- стойкости зданий, сооруже- ний и классу их конструктив- ной пожарной опасности; - Огнестойкость и класс по- жарной опасности строи-	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 и 2 ст. 53, ч. 1 ст. 57, ч 1 ст 58, ч 1 ст 80, ст ст 88, 89 - Каждое здание или сооруже- ние должно иметь объемно- планировочное решение и кон- структивное исполнение эва-	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90 - Для зданий и сооружений должно быть обеспечено устройство: 1) пожарных проездов и подъ- ездных путей к зданиям и со- оружениям для пожарной техники, специальных или совмещенных с функциональ- ными проездами и подъездами; 2) средств подъема личного со- става подразделений пожар- ной охраны и пожарной тех- ники на этажи и на кровлю зданий и сооружений; 3) противопожарного водопро- вода, в том числе совмещенно- го с хозяйственным или специ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст ст 54,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	55, 62, 83, 84, 85, 86 - Системы обнаружения по- жара (установки и системы пожарной сигнализа- ции), оповещения и управле- ния эвакуацией людей при по- жаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем опове- щения о пожаре в целях орга- низации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. Системы пожарной сигнали- зации, оповещения и управле- ния эвакуацией людей при по- жаре должны быть установ- лены на объектах, где воздей-	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	2008 года № 123-ФЗ «Техни- ческий регламент о требовани- ях пожарной безопасности»: ст ст 83, 103; СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопо- жарной защиты. Системы по- жарной сигнализации и автома- тизация систем противопожар- ной защиты. Нормы и правила проектирования»: п.п 7.1.1- 7.1.13, 7.2.1-7.2.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техниче- ский регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 25. Правила противопожарного режима в Российской Федера- ции, утвержденные постанов- лением Правительства Россий- ской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479: пункты 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31-33, 35-43,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		55, 61-64, 70, 71, 75, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 392, 393, 394, 395,	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.