Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Ингушетия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» февраля 2024 г.

Регистрационный № 06-08-2024-002252

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи "Ростелеком"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027700198767 ИНН: 7707049388

Место нахождения объекта защиты:

386102, Респ Ингушетия, г Назрань, тер Центральный округ, ул Московская, Дом 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.06.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	14

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	476
1.6.	Объем здания, куб. м	2079
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС) - адресная, оборудование Болид; Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) - речевое оповещение, оборудование - Соната; АУГПТ - Рубеж-20 П.

2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка пожарного риска не проводилась			
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Глава №16 ФЗ №123 от 22.07.2008.	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69, Ст.65 ТР. СП 4.13130.2013 раздел 8.1. «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: Статья 62; 68; СП 8.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности. СП.813130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ст.90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.48 Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ», СП 4.13130.2013 Раздел 8.1 «Системы противопожарной защиты» СП 4.13130.2013 Раздел 8.1 «Системы противопожарной защиты» ограничение распространение пожара на на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным решениям.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ч.1, ч.5 ст.52, ст.57, ст.87 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» СП 2.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» Ч.2 ст.52, ст.53, ст.89 ФЗ-123	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 2.13130.2009. Раздел 4.2., п.4.2.9., 4.2.15. СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 2 ст.52, ст.53, ст.89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 2.13130.2009. Раздел 4.2., п.4.2.9., 4.2.15. СП 1.13130.2020. «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 11 ст.52, ст.63, ст.90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 4.131130.2013 «Системы противопожарной защиты». Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным и конструктивным решениям. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 п.2.60.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.3 ст. 52, ст. 54, ст. 83, ст.103, ст. 84 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		автоматические. Нормы и правила проектирования» СП.484.1311500.2020. СП.485.1311500.2020. СП.486.1311500.2020.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст.48, ст.51, ст.56, ст.59, ст. 85, ст.138 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.5 ФЗ-123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». ФЗ. № 69 21.12.1994 «О пожарной безопасности». П.1-60 Правила противопожарного режима В РФ утвержденные Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.