Зарегистрирована ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» мая 2022 г.

Регистрационный № 07-08-2022-006748



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение "спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени олимпийской чемпионки М.А. Ласицкене"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное учреждение "спортивная школа олимпийского резерва по легкой атлетике имени олимпийской чемпионки М.А. Ласицкене"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 0716000820

ОГРН/ОГРНИП: 1020701194250 Место нахождения объекта защиты:

Респ Кабардино-Балкарская, г.о. Прохладный

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.1999

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания	
		общеобразовательных	
		организаций, организаций	
		дополнительного образования	
		детей, профессиональных	
		образовательных организаций	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	598	

	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м			1890	
1.7.	Количество этажей		2		
1.8.	Категория наружных устано опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий пр складского назначения)	й, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной за сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вну противопожарные водопров	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	АПС, СО	УЭ, ВПВ, НПВ,	
2.	Опенка помарно	το ημέκα πηοραπαμία	од на объ <i>о</i> ма	ге зашиты	
	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
		не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) отсутствует				
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	ію пожарной	
	. Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарно безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объ				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных дактов и нормативных да по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п.п	. 4.3-4.13;	Выполняется	
4.2.	Наружное противопожарное	СП 8.13130.2009 п.п 8.6-8.8; 10.1; 10.3-10		Выполняется	

	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 п.п. 7.1; 8.1;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013 п. 6.7.15; таб. 6.9, 6.13;	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.п. 4.1.3; 4.2.1-4.2.8; 4.3.1-4.3.4; 4.4.1-4.4.4; 4.4.7; 8.2.1-8.2.6;	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 п.п. 7.1-7.3, 7.5, 7.6;	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.13130.2013 п.п. 6.1, 6.8, 6.9. 6.228.1; СП 5.13130.2009 п.п. 13.1.11-13.15.13; 14.1, 14.3, 15.1, 15.5,приложение А; СП 10.13130.2009 п.п. 4.1.1-4.2.10;	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 п.п. 14.2, 14.4;	Выполняется
4.9.	Организационно-	СП 2.13130.2012 п.п. 5.2.3, 6.7.10,	Выполняется

	-	
технические мероприятия	6.7.14, таб. 6.12	
по обеспечению пожарной		
безопасности объекта		
защиты и		
противопожарный режим		