

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» июня 2023 г.

Регистрационный № 07-08-2023-010195



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Майского»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов г.
Майского"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1020700558119

ИНН: 0703002763

Место нахождения объекта защиты:

361115, Респ Кабардино-Балкарская, р-н Майский, г Майский, ул Трудовая, Здание
48

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.09.1972

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных

		образовательных организаций								
1.4.	Высота здания, м	11								
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	500								
1.6.	Объем здания, куб. м	17971								
1.7.	Количество этажей	3								
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации СИГНАЛ-20М Речевое оповещение СОНАТА-КЛ Система оповещения и управления эвакуацией ROXTON PROFESSIONAL.								
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>									
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует</p>									
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1.</td> <td>Противопожарные</td> <td>Глава 16 ФЗ-123 «Технический</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1.	Противопожарные	Глава 16 ФЗ-123 «Технический	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется								
4.1.	Противопожарные	Глава 16 ФЗ-123 «Технический	Выполняется							

	расстояния между зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3. таб. 1 СП 4.13130.2020»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 62,68 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2. таб. 2 СП 8.13130.2020»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П.п.1 п.1, ст.90 ФЗ-123 1123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.8.1., 8.6. СП 4.13130.2013»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.35,58,87 ФЗ-123; п.6.7.1., таб. 6.10., п.6.7.15., таб. 6.14 СП 4.13130.2020»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53,89 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; разделы 4.2,4.3, 4.4, 7.12 СП 4.13130.2020»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90,123«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7 п.7.3, п.7.7, 7.13, 7.16. СП 4.13130.2013»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.56ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.2. СП 7.13130.2013" Ст.61, 83, 91 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.7.2. СП 786.1311500.2020 Ст.84,91 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» раздел 7, таб. 2 СП 3.13130.2009 Ст.62, ст.68 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2., таб.2 СП	Выполняется

		8.13130.2020 Ст.86 ФЗ 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.6.1.1., п.6.1.7 п.7.9. СП 10.13130 2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7, подразделы 7.1.,7.2.,7.7. СП 484.1311500. 2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР Правила противопожарного режима в Российской Федерации, (утвержденные постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 П.: 2.3.4.5.9.10.12.13.14.16.17.18.21.22.23.24.26.27.30.31.32.35.36.43.49.50.52.54.55.56.60.65.71.73. Раздел XIX/	Выполняется