Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» декабря 2023 г.

Регистрационный № 07-08-2023-022863

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Свинарник

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Маремкулов Альберд Адамович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

361029, Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. Прохладненский, с. Советское, ул. Угнич, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.11.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	907
1.6.	Объем здания, куб. м	907
1.7.	Количество этажей	1

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Не имеет

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст.6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 N 538-ФЗ)»

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

На основании собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара делается вывод, что возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара не прогнозируется.

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон выполняется 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» - ст.69 п. 1;	Выполняется

		Федеральный закон от 22.07.2008г. Ng 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» - ст.69 подпункт СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования К объемно-планировочным конструктивным решениям» - п. 4.3 (абзац второй); раздел 6 п.6.1.2 таб. 3 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима В Российской Федерации»): - раздел I п. 65 Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) п. 2.8.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Объект защиты не имеет	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» ст.63 подпункт .6; ст. 90 п. 1(подпункт1); СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно-планировочным и конструктивным решениям»: - раздел 8 п.8.1; 8.8; 8.9 Правила противопожарного	Выполняется

		режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»): - п.71 Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) п. 2.7.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»: ст. 28; ст. 31; ст. 87; приложение таб. 22 СП 2.13130.2009 - таб. 6.11 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно-планировочным и конструктивным решениям»: раздел 4 п.п. 4.2; 4.4; 4.15; 4.17; раздел 5 п.п.5.1.1., 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6; - раздел 7 п.п. 7.1; 7.3. Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) п. 3.1.13	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон ОТ 22.07.2008г. No 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» ст. 53 части 1; 2: 3 ст. 89 части 1: 2; 14 СП 1.13130. 2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» - раздел 4.2 п.п. 4.2.1:	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.2.43; 4.2.4; 4.2.5; 4.2.6; 4.2.7 раздел 4.3 п.п. 4.3.2; 4.3.3; 4.3.4; раздел 4.4. п.п. 4.4.1 (г); 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4: 4.4.6; - раздел 7.6. п.п. 7.6.1; 7.6.2; Раздел. 8.1 п.п. 8.1.2; 8.1.3; 8.1.4; 8.1.5; 8.1.11: 8.1.2: 8.1.13: 8.1.14; 8.1.17: 8.1.19 - раздел 8.3 п.п. 8.3.2; 8.3.3; 8.3.5: 8.3.7. Правила противопожарного режима в Российской Федерации утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации»): - раздел 1 п.п. 5; 16 (г, д, с. ж, м.): 17; 23; 26; 27; 28; 29. Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Dereparstoi cros nenonHcRns наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) n. 3.1.15	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» ст.27 часть 1 ст.90 части 1(1:3); 2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования объемно- планировочным и конструктивным решениям» - раздел 7 п.п. 7.1; 7.2; 7.3; 7.4; 7.10; 7.13 Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): - п.п. 26; 71 Правила пожарной безопасности	Выполняется

		на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполиения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) п. 14.2	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект защиты не имеет	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон 22.07.2008г. № 123 «Технический регламент требованиях пожарной безопасности»: ст. 83 части 4, 5, 7, 9; ст.84; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования": раздел 13 п.п 13.14.5 - 13.14.13; раздел 14 п.п. 14.1-14.4; раздел 15. Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима В Российской Федерации»): - п.п. 10; 54; 55; 56 Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 № 214) п. 3.1.5	Выполняется
4.9.	Организационно-	Правила противопожарного	Выполняется

	технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	режима в Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»): - раздел 1 п.п 2-5; 8; 9; 11-15; 16 (а, 6, г, д, е, ж, к, о); 17; 18; 21; 22 (в, г); 23; 25; 26 (1 абзац); 27 (а, б, в, г, д); 28; 30; 31; 32; 35; 36; 37 (1 абзац); 43 (первый абзац); 54; 55; 56; 60; - раздел 1 п.п. 65; 67; 71 (абзац 1- 4; 6); 73; раздел III п.п. 77 (абзац 1 и 4); 79 (а; г; д; е; ж); раздел XVIII; раздел XIX п.п. 395; 397; 399; 400; 406; 407; 409; - приложение №1 Правила пожарной безопасности на объектах учреждений и органов Федеральной службы исполнения наказаний (утверждены приказом ФСИН России от 30.03.2005 Ne 214) - раздел 1 пункты 1.1.; 1.2.; 1.4.; 1.6. (абзац 7); 1.10; 1.11.;	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.