

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«18» октября 2024 г.

Регистрационный № 07-08-2024-017770



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение «Республиканский комплексный центр
социального обслуживания населения» Министерства труда и социальной защиты
Кабардино-Балкарской Республики – филиал по Зольскому району

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1230700003522

ИНН: 0700011015

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Кабардино-Балкарская, р-н. Зольский, п. Залукокоаже, ул. Им И.Ц.Котова, д.
30

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов

		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	301
1.6.	Объем здания, куб. м	2685
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации Система оповещения людей о пожаре Прибор объектовых оконечных ПАК «Стрелец мониторинг» АПС Эвакуационное освещение Наружное пожаротушение обеспечено от пожарного гидранта, установленного на водопроводной сельской сети, расстояние 55м. Внутреннее пожаротушение обеспечено от двух пожарных кранов, расположенных на 1 этаже
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Расстояние от здания учреждения до ближайшего соседнего здания составляет 60 метров. Учитывая место расположения здания, в случае возникновения пожара или возгорания в здании, причинение ущерба третьи лицам не возможно

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняются Глава 16 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.: 4.3 табл.1 СП 42. 13330.2016	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняются Ст. 62 ст.68 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П. 5.2. табл. 2 СП 8. 13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняются Гл. 22 ст. 98 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; подпункт 8.8, 8.9, 8.16, СП 4. 13130.2013	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняются Ст. 35, ст. 58, ст. 87 ФЗ – 123, п. 6.7.1, табл. 6.10, п.6.7.10, табл. 6.12, п.6.7.12, п. 6.7.13, п. 6.7.14 СП 4. 13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Ст. 90 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Разделы 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2 СП 1. 13130.202	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных	Выполняется Ст.90 ФЗ - 123 «Технический регламент о	Не выполняется

	подразделений при ликвидации пожара	требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, п.7.13,7.5. СП 4. 13130.2013	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется Ст.83,91 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Табл. 1 п.4.12, табл.3 п.40, 42 СП 486. 1311500.2020 Ст.84,91 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 6 п.2.3.4., раздел 7, табл.2п. СП 3. 13130.2009 Ст.62, ст. 68 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2, табл.2 СП 8. 13130.2020 Ст.86, ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.1, 6.1.7, 7.6 табл. 7.1 СП 10. 13130.2020	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется, Раздел 7, подразделы 7.1., 7.2., 7.7 СП 484. 1311500.2020	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется, ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г.) п.: 2,3,4,5,9,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31,32,35,36,37,40,46,47,48,50,5652,5	Не выполняется

	4,55,60,65,71,72,73,77,78,79,84,86 раздел XIX, НП «Обучение мерам пожарной безопасности организаций» п.5-30,31,41	
--	--	--