


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кабардино-
Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» октября 2024 г.

Регистрационный № 07-08-2024-018077



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное казенное учреждение «РКЦСОН» МТ и СЗ КБР – филиал по
Черекскому району

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1230700003522

ИНН: 0700011015

Место нахождения объекта защиты:

361801, Респ Кабардино-Балкарская, р-н Черекский, пгт Кашхатау, ул Мечиева, Дом
143

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций	
1.4.	Высота здания, м	7	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	724	
1.6.	Объем здания, куб. м	1186	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС, СОУЭ	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Сумма ущерба имуществу третьих лиц не рассчитывалась			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ППР №1479 Глава 16 0ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.: 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ПГ – 150 м. Ст.62 ст.68 ФЗ – 123 «123-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.5.2. табл.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Соответствует Гл. 22 ст.98 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подпункт 8.8; 8;9;8.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	С 1, Ф 1.1, ФЗ №123 Ст. 35, ст. 58, ст.87 ФЗ- 123; п.6.7.1, табл.6.10, п. 6.7.10, табл.6.12, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР №1479 Ст.53; 89 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Разделы 4.2,4.3,4.4.,5.1,5.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Соответствует Ст. 90 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, п.7.13,7.15, 7.16, 7.5. СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	ППР №1479 Ст.83,91 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Табл. 1 п.4.12, таблица 3 п.40,42 СП 486.1311500.2020 Ст. 84,91 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	безопасности»; Раздел 7, таблица 2 п,3,4 СП 3.13130.2009 Ст.62. ст. 68 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Ст.86 ФЗ – 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности »; п.6.1.1, 6.1.7,7.6 таблица 7.1 СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	АПС, СОУЭ, ППР №1479 Раздел 7, подразделы 7.1.,7.2. СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Договор на АПС ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации(утвержденные постановлением правительства РФ№ 1479 от 16.09.2020) п.:2,3,4,5, 9,10,11,12,13,14,16,17,18,21,22,23, 24,26,27,30,31, 32,35,36,37,40,46, 47,48,50,56,52 ,54,55,60,65,71,72, 73,77,78,79,84,86 раздел XIX. НБП «Обучения мерам пожарной безопасности работников организаций » п. 5 -30,31, 41	Выполняется