

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Кабардино-  
Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» ноября 2024 г.

Регистрационный № 07-08-2024-018955



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

ГКУ "РКЦСОН" МТ и СЗ КБР - филиал по г.о. Прохладный району  
Административное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ  
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ"  
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ КАБАРДИНО-  
БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1230700003522

ИНН: 0700011015

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Кабардино-Балкарская, г. Прохладный, ул. Головки, д. 52

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2000

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных

		организаций, банков, контор, офисов	
1.4.	Высота здания, м	4	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	256	
1.6.	Объем здания, куб. м	256	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Прибор приемно-контрольный ОП "Гранит-5"	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
нет			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
нет			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Глава 160 ФЗ – 123 «Технический	Не выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	регламент о требованиях пожарной безопасности»; П.: 4.3 табл.1 СП 4.13130.2013	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.62 ст.68 ФЗ – 123 «123-Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» П.5.2. табл.2 СП 8.13130.2020	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Гл. 22 ст.98 ФЗ - 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» подпункт 8.8; 8;9;8.16 СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст. 35, ст. 58, ст.87 ФЗ- 123; п.6.7.1, табл.6.10, п. 6.7.10, табл.6.12, п.6.7.12, п.6.7.13, п.6.7.14 СП 2.13130.2020	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.53; 89 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Разделы 4.2,4.3,4.4.,5.1,5.2 СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст. 90 ФЗ- 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; раздел 7, п.7.13,7.15, 7.16, 7.5. СП 4.13130.2013	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст.83,91 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Табл. 1 п.4.12, таблица 3 п.40,42 СП 486.1311500.2020 Ст. 84,91 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 7, таблица 2 п,3,4 СП 3.13130.2009 Ст.62. ст. 68 ФЗ -123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 Ст.86 ФЗ – 123 «Технический регламент о	Не выполняется

		требованиях пожарной безопасности»; п.6.1.1, 6.1.7,7.6 таблица 7.1 СП 10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Раздел 7 , подразделы 7.1.,7.2. СП 484.1311500.2020	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации » (утвержденные постановлением правительства РФ № 1479 от 16.09.2020) п.:2,3,4,5,9,10,11,12,13, 14,16,17,18,21,22,23,24,26,27,30,31, 32,35,36,37,40,46,47,48,50,56,52,54, 55,60,65,71,72,73,77,78,79,84,86 раздел XIX. НБП «Обучения мерам пожарной безопасности работников организаций » п. 5 -30,31, 41	Не выполняется