Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» августа 2025 г.

Регистрационный № 07-08-2025-013151

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №29"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №29" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1200700002568 ИНН: 0726023777

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Хмельницкого, д. 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1192
1.6.	Объем здания, куб. м	6667
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	АПС – с блоком речевого оповещения, объектовое оборудование ПАК "Стрелец - мониторинг"

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилось	

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013 «Система противопожарной защиты. Ограничение распространенияпожара на	Выполняется

		объектах защиты. Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям».4.3.Противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями, а такжемежду жилыми, общественными зданиями и вспомогательными зданиями исооружениями производственного, складского и технического назначения (заисключением отдельно оговоренных в разделе 6 настоящего свода правил объектовнефтегазовой индустрии, автостоянок грузовых автомобилей, специализированныхскладов, расходных складов горючего для энергообъектов и т.п.) в зависимостиот степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасностипринимаются в соответствии с таблицей 1 .Противопожарные расстояния междупроизводственными, складскими, административно-бытовыми зданиями исооружениями на территориях производственных объектов принимаются всоответствии с разделом 6 настоящего свода правил.4.4.Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями определяются какрасстояния между наружными стенами или другими конструкциями зданий исооружений. При наличии выступающих более чем на 1 м конструкций зданий исооружений, выполненных из горючих		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		материалов, следует принимать расстояниямежду этими конструкциями.	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП8.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Системы наружногопротивопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».4.1. Наружное противопожарное водоснабжениедолжно предусматриваться на территории поселений и организаций. Наружный противопожарныйводопровод, как правило, объединяется с хозяйственно-питьевым илипроизводственным водопроводом.4.2. Качество воды источников противопожарноговодоснабжения должно соответствовать условиям эксплуатации пожарногооборудования и применяемым способам пожаротушения.4.4. Минимальный свободный напор всетипротивопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли)при пожаротушении должен быть не менее 10 м. Минимальный свободный напор всети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечиватьвысоту компактной струи не менее 20 м при максимально необходимом расходеводы на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшейточки самого высокого здания. Свободный напор в сети объединенноговодопровода	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		должен быть не менее 10 м и не более 60 м.5.1. Расход воды на наружноепожаротушение (на один пожар) и количество одновременных пожаров в городскихокругах, городских и сельских поселениях для расчета магистральных (расчетныхкольцевых) линий водопроводной сети должны приниматься по таблице 1.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013«Системы противопожарной защиты. Ограничение распространенияпожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным иконструктивным решениям».8.1. Подъезд пожарных автомобилей долженбыть обеспечен:в) со всех сторон - к зданиям и сооружениямклассов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф4.1.;8.6.Ширина проездов дляпожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлятьне менее:- 3,5метров - при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;8.7. В общую ширину противопожарного проезда,совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включатьтротуар, примыкающий к проезду.8.8. Расстояние от внутреннего края проезда достены здания или сооружения должно быть:для зданий высотойдо 28 метров включительно - 5 - 8 метров;8.9. Конструкция дорожной одеждыпроездов для пожарной техники должна быть рассчитана на	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		нагрузку от пожарныхавтомобилей.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП2.13130.2020«Системы противопожарнойзащиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».4.3. Категории помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности следует определять в соответствии с положениями СП 12.13130.5.2.3 Класс пожарной опасности (в том числе возможность распространять горение) конструкций наружных стен с внешней стороны с применением ФТКС и НФС определяют при проведениииогневых испытаний по ГОСТ 31251.В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов, не допускается выполнять отделку (в случае использования штучных материалов - облицовку) внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2-Г4.5.2.4 Узлы пересечения строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости кабелями, трубопроводами, воздуховодами и другим технологическим оборудованием должны иметь предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых конструкций. Пределы огнестойкости узлов пересечения (проходок)определяют по ГОСТ 30247, ГОСТ Р 53299, ГОСТ Р53306,ГОСТ Р 53310.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара, эвакуационные пути и выходы	защиты.Эвакуационные пути и выходы».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22 июля 2008 года№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».СП 10.13130.2020«Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» ППР в РФ.Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».Приказ МЧС РФ от	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		12.12.2007 № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».ГОСТ 12.1.004-91* «Пожарная безопасность. Общие требования».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.