Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» февраля 2023 г.

Регистрационный № 09-08-2023-002085

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Усть-Джегутинская Малая ГЭС Филиала ПАО "Федеральная гидрогенерирующая компания - Рус-Гидро"- "Карачаево-Черкесский филиал"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФЕДЕРАЛЬНАЯ ГИДРОГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ - РУСГИДРО"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1042401810494 ИНН: 2460066195

Место нахождения объекта защиты:

Респ Карачаево-Черкесская, р-н Усть-Джегутинский, г Усть-Джегута, мкр Московский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

31.12.2020

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	16
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	3014

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	46717
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС): С2000-М, прибор приемоконтрольный, АРМ с ПО «Орион-Про»; Преобразователь интерфейсов С2000ПИ; Блок индикации и управления С2000- БКИ; Прибор приемо-контрольный Сигнал-20П; Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный адресно-аналоговый ДИП-34; Извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 3АМ; Извещатель пожарный комбинированный адресно-аналоговый газовый и тепловой максимально-дифференцированный С2000-ИПГ; Блок расширения шлейфов сигнализации С2000-БТТТРС; Извещатель пожарный дымовой оптикоэлектронный ИП 212-120(Ладога-Тх); Извещатель дымовой оптический линейный однопозиционный в комплекте с отражателем ИДПЛ-52 СМД; Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой МАЯК-24-КПМ; Оповещатель

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		охранно-пожарный звуковой МАЯК24-3М; Модуль подключения нагрузки МНП; Оповещатель охранно-пожарный световой Молния24 «выход»; Извещатель пожарный ручной ИПР513-10; Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141 Внутренний противопожарный водопровод: ПК 21 шт. Наружный противопожарный водопровод: ПГ 2 шт. Система противодымной вентиляции. Система автоматического пожаротушения: - Автоматическое водяное пожаротушение дренчерного типа;- Автоматическое аэрозольное пожаротушение модульного типа; - Автоматическое пожаротушение порошкового типа;

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Расчет пожарного риска не проводился	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Исключен	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статья 6.1.) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара па объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 6.1.2.)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статья 99) СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (пункты 4.1, 5.3, 6.3, 12.3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (Статья 90, 98) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункты 6.1.20, 8.6)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (статья 8)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (пункт 1 статьи 52; п. 1, 2 статьи 53; п. 1 статьи 80; п. 19 статьи 88; статья 57; статья 58; статья 87; 137; Приложение выполняется таблицы 21, 22, 23, 24) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 6.2.)	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статьи 53, 55, 84, 89; п. 3 статьи 81; п. 2 и 9 статьи 82; п. 1 и 6 статьи 85; п. 19 статьи 88; п. 2 статьи 103) СП 1.13130.2020 «Системы Противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п. 4.2, 4.3)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (п.п. 3 п. 1 статьи 80, статья 90) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 7)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статья 54, 60, 83, 84, 86, 91) СП 3.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	«Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункты 3, 4; п. 17 табл. 2) СП 484.1311500.2020. «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. выполняется Нормы и правила проектирования» (пункты 6, 7, Приложение А) СП 7.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты п. 6) СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (статья 103) СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования (пункты 5, 6, 7.1.,7.2.) СП 7.13130.2013 «Системы Противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование» (пункты 1.1., 4.1.)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (статьи 8 и 17) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент	Выполняется

		о требованиях пожарной безопасности" (статья 60) Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (статья 37, статья 25) Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О Противопожарном режиме» (пункты 2-6, 9-19, 21-29, 32-38, 42, 43, 45, 48-52, 54, 55, 56, 60, 63, 64, 77, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 132, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 286-289, 292, 293, 310, 311, 318, 337, 338, 342, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 362, 363, 364, выполняется 366, 367, 368, 371, 372, 392-399, 401- 413; Приложения №1, №2, №5, №6 и №7) Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (приложение 1, 2, 3)	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.