


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Карелия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» августа 2024 г.

Регистрационный № 10-08-2024-014053



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Петрозаводская государственная консерватория имени А.К. Глазунова"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1031000000778

ИНН: 1001041114

Место нахождения объекта защиты:

185031, Респ Карелия, г Петрозаводск, р-н Октябрьский, ул Ленинградская, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

		закрытых помещениях			
1.4.	Высота здания, м	19			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1550			
1.6.	Объем здания, куб. м	31037			
1.7.	Количество этажей	7			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	САПС; СОУЭ 3-го типа; АПТ (в помещении ДГУ); ВПВ (водозаполненный с нижней разводкой)			
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Величина индивидуального пожарного риска в здании при условии выполнения дополнительных противопожарных мероприятий не превышает нормативное значение: $R=2,592 \cdot 10^{-7} < R_{норм} = 10^{-6}$ год⁻¹ Для обеспечения допустимого значения величины индивидуального пожарного риска на объекте дополнительными противопожарными мероприятиями предлагается: в местах уменьшения высоты путей эвакуации до значения менее 2,0 м и на оборудовании, выступающем из плоскости стен на высоте менее 2,0 м (за исключением оповещателей и извещателей систем противопожарной защиты), предусмотреть обозначение сигнальной разметкой в соответствии с ГОСТ 12.4.026.</p>				
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>Возможность причинения ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p>				
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Реквизиты нормативных правовых</th> <th>Сведения о</th> </tr> </thead> </table>		Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о
Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о			

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 69 ч. 1, СП 4.13130.2013, п.п. 4.3., 4.4., 4.14.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 62. СП 8.13130.2020, п.п. 4.1., 4.2., 5.2., 5.4., 5.10., 8.8., 8.9.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 90 ч. 1, СП 4.13130.2013, п.п. 8.1.1., 8.1.4., 8.1.5., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.11.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.ст. 30, 31, 57, 78 ч. 1, 80 ч.ч. 1, 3, 87, СП 2.13130.2020, п.п. 5.2.7., 5.4.20., 6.7.1, СП 4.13130.2013, п.п. 4.1., 4.2., 4.20., 5.1.1. - 5.1.4., 5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 89, СП 1.13130.2020, п.п. 4.2.4., 4.2.7, 4.2.9., 4.2.11., 4.2.13. - 4.2.15., 4.2.18., 4.2.19., 4.2.21., 4.2.22., 4.3.2., 4.3.4., 4.3.8., 4.4.2., 4.4.4., 4.4.6., 4.4.10., 4.4.11., 7.2.5.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст. 90, СП 4.13130.2013, п.п. 7.1., 7.2., 7.3., 7.10., 7.12., 7.1.13., 7.16. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, ст.ст. 54, 56, 83, 84, 86, 86, 103, 104	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	СП 5.13130.2009, п.п. 13.1.10., 13.2.1., 13.2.2., 13.3.2., 13.3.4., 13.3.6. - 13.3.8., 13.3.12., 13.4.1., 13.5.1. - 13.5.3., 13.5.5., 13.13.1. - 13.13.3., 13.14.1. - 13.14.13., 13.15.1. - 13.15.4., 13.15.7., 13.15.10, 13.15.13, 14.1. - 14.3., 14.5., 15.1., 15.2., 15.4., 17.1. - 17.3. СП 3.13130.2009, п.п. 3.1. - 3.5.,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	4.1., 4.2., 4.6. - 4.8., 5.2. - 5.5., табл. 1, табл. 2 п.п. 6, 15. СП 7.13130.2013, п.п. 7.2., 7.6., 7.14., 7.20., 7.22. СП 10.13130, п.п. 6.2.1., 6.2.3., 6.2.5., 7.2. - 7.6., табл. 7.1., табл. 7.3., п. 15.1.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009, п.п. 14.1 - 14.3. СП 7.13130.2013, п. 6.24.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479), п.п. 2, 21, 3, 5, 6, 10 - 17, 171, 18, 21 - 23, 26 - 28, 30, 32, 35 - 37, 41, 49, 50, 52, 54 - 55, 60, 65 - 67, 71, 94, 286, 288, 293, 392, 393, 397, 400, 402 - 404, 406, 407, 409, 442.	Выполняется