

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» февраля 2022 г.

Регистрационный № 11-08-2022-000803



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильной автозаправочной станции № 11396 (АЗС № 11396)

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-
ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027809206457

ИНН: 7825439514

Место нахождения объекта защиты:

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	276
1.6.	Объем здания, куб. м	1083

1.7.	Количество этажей	1							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация АПС, система оповещения 2 типа СОУЭ, автономная система порошкового пожаротушения торгового зала ПТ модульного типа, пожарные водоемы ПВ-50 – 2 шт.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис № RGOX12112150243000 ПАО СК «Росгосстрах». Дата заключения договора: 10.04.2021г.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.8,</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.8,	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.8,	Выполняется							

		6.26. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 65-68,73	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статьи 62,68, 99 СП 8.13130.2020 п.п. 4.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 156.13130.2014 п.6.37. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 98 СП 4.13130.2013 п.п. 8.6, 8.9, 8.16 СП 156.13130.2014 п.п. 6.28, 8.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 71, 72.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статьи 34-37,87,88, СП 4.13130.2013 п.п. 6.1.38,6.1.39, 6.2.10, СП 2.13130.2020 .п.п. 4.1-4.8. СП 156.13130.2014 п.6.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 13-15, 16, 23, 25, 27 д), 29.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 89 СП 1.13130.2020: п.п. 4.2, 4.3, 8.1, 8.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п. 3, 4, 11, 13-17, 23-27, 29, 32, 35, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 90 СП 4.13130.2013: п. п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статьи 54,61,62, 83, 84, 91 СП 3.13130.2020: Разделы 5,6,7,8,9. СП 484.1311500.2020: п.	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 6.1,6.6, 7.1. СП 485.1311500.2020: п.10.1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п.п.10, 54-56.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статья 138 СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.6, 7.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 Статьи 103, 104, 105 111, 113. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 11-17, 19, 23- 27, 29, 32,35-37, 48-50, 54 - 56, 59-60, 67, 70-73, 103, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 131, 134, 255-258, 260-264, 286-291, 297,298, 354-370, 372, 373-391, 392 - 394, 397-399, 401-404, 406-413.	Выполняется