


Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Коми  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«07» июня 2022 г.

Регистрационный № 11-08-2022-007477



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Администрация Главы Республики Коми

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ  
"КОМФОРТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1081101009494

ИНН: 1101501478

Место нахождения объекта защиты:

167000, Респ Коми, г Сыктывкар, ул Коммунистическая, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	1513

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	30070
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система автоматической пожарной сигнализации (адресно-аналоговая), оповещения ( 3 тип) и управления эвакуацией людей при пожаре
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проводилась. Объект: здание Администрации Главы Республики Коми имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания точке. Расчет является верным при условии выполнения следующих требований пожарной безопасности: - отделение вестибюля (помещение № 35 согласно техническому паспорту БТИ инв. №02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) 1-го этажа примыкающий к открытой лестнице, от коридоров (помещение №51, 16 согласно техническому паспорту БТИ инв. № 02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью; - отделение вестибюля (помещение № 28 согласно техническому паспорту БТИ инв. №02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) 2-го этажа примыкающий к открытой лестнице, от коридоров (помещение №39, 12 согласно техническому паспорту БТИ инв. № 02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью; - отделение вестибюля (помещение № 28 согласно техническому паспорту БТИ инв. №02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) 3-го этажа примыкающий к открытой лестнице, от коридоров (помещение №38, 26 согласно техническому паспорту БТИ инв. № 02183, составленному по состоянию на 08.06.2007г.) противопожарной перегородкой 1-го типа с дверью.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b></p>	

(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Ущерб имуществу третьих лиц исключен – 0 рублей 00 копеек

4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.п 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.12 СП 4.13130.2013 (в ред. от 14.02.2020)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.п 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.10, 5.11, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3 СП 8.13130 (от 30.03.2020)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п 4.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, 8.13 СП 4.13130.2013 (в ред. от 14.02.2020)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п 4.1, 4.2, 4.16, 4.19, 4.20, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4 СП 4.13130.2013 (в ред. от 14.02.2020)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пп. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1-4.2.22, 4.2.24-4.2.26, 4.3.1-4.3.8, 4.3.10-4.3.12, 4.4.1-4.4.15, 4.4.20, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.3-7.1.7, 7.13.1, 7.13.2, 9.1.1-9.1.4, 9.3.1, 9.3.3, 9.3.4, 9.3.7-9.3.10, Приложение А СП 1.13130.2013 (в ред. от 19.03.2020)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	пп. 7.1-7.6, 7.8, 7.10-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013 (в ред. от 14.02.2020)	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	пп. 4.1, 4.3, 6.1-6.24, 7.1, 7.2 б,в,е, -7.22, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9 СП 7.13130.2013 (ред. от 12.03.2020) пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1-5.5, раздел 6, 7 СП 3.13130.2009 пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 9-9.16 СП 485.1311500.2020 (от 01.03.2021) пп. 6.1.1-6.1.28, 6.2.1-6.2.21, 7.1-7.9, 12.1-12.37, 13.1-13.15 СП 10.13130.2009	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	пп. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 9-9.16 СП 485.1311500.2020 (от 01.03.2021)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Статья 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности. Статьи 4 – 6, 53, 54, 61, 62, 64, 67, 68, 69, 76, 81 – 91 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пп. 1-6, 9-18, 21-37, 41-43, 48-52, 54-56, 60, 77 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 1-55 Приказа МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам	Выполняется

	пожарной безопасности работников организаций" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 21.01.2008 N 10938)	
--	--	--