

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» июля 2022 г.

Регистрационный № 11-08-2022-010421



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 83" г. Печора

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 83" г. Печора

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100876169

ИНН: 1105012005

Место нахождения объекта защиты:

169606, Респ Коми, г Печора, ул Советская, Дом 12а

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1967

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2206

1.6.	Объем здания, куб. м	18541
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противопожарной защиты. Пожарная сигнализация. Оповещение и управление эвакуацией. 1. Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный. 2. Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный. 3. Извещатель пожарный ручной. 4. Оповещатель пожарный комбинированный (оповещатель речного оповещения). 5. Оповещатель сетевой. 6. Источник вторичного электропитания резервированный. 7. Шлейф пожарный. 8. Каналообразующее оборудование ЦППС 34-ПСЧ ФПС по РК "Базальт"
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В связи с выполнением нормативных требований и отсутствием арендных отношений ущерб имуществу 3-х лиц исключен.</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p>	

<u>безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3 табл. 1, п. 5.6, п.п. 5.6.2, 5.6.4	Выполняется
4.2. Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям."	Выполняется
4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям". п.7, п.п. 7.1; п. 8, п.п. 8.1	Выполняется
4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 "Система противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п. 4 п.п. 4.1; п.5 п.п. 5.4.3; п.6 п.п.6.7.15 (таблица 6.13)	Выполняется
4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП 1.13130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы".	Выполняется

	пути и выходы	п.4.2, п.п. 4.2.7, п.п. 4.2.10, п.п. 4.2.13, п.п. 4.2.15, п.п. 4.2.18, п.п. 4.2.19, п.п. 4.2.20, п.п. 4.2.22, п.п. 4.2.24; п.4.3, п.п. 4.3.1, п.п. 4.3.3, п.п. 4.3.5, п.п. 4.3.6, п.п. 4.3.12; п.4.4, п.п. 4.4.1, п.п. 4.4.3. п.п. 4.4.5, п.п. 4.4.6, п.п. 4.4.6, п.п. 4.4.11; п.7.12, п.п.7.12.2, п.п.7.12.3, п.п.7.12.5, п.п.7.12.12, п.п.7.12.15:	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.п. 7.1 - 7.3, .п.п. 7.5	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления людей при пожаре". п.2.1, п.2.2, п.2.5 - 2.7; п.3, п.п. 3.1, п.п. 3.4, п.п. 3.5; п. 4. п.п.4.1 - 4.8;п.5, п.п.5.1 - 5.5; п.6 табл. 1 п.п. 4; п.7 табл. 2 п.14; СП 5.13130.2009: п.п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п.8.5	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 "Система противопожарной защиты. Система пожарной сигнализации и автоматизация систем пожарной защиты. нормы и правила проектирования.". п.п. 3.1; 3.4; 3.6; 3.14; 3.20; 3.22; 3.25. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. перечень зданий, сооружений помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.	Не выполняется

		Требования пожарной безопасности". п.п 4.1; 4.2; 4.4; 4.9 табл. 1; .п. 4.1.2.2.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479. I. п.п 1-5, 8-11, 14, 16, 21-27, 30, 32, 35-37, 41, 54-56, 60 V. п.п. 91,92 XVIII. п.п 91,92 XIX. п.п. 395-398, 400, 402,, 403, 407, 409, 413 прил. 1	Не выполняется