

«22» августа 2022 г.

Регистрационный № 11-08-2022-011591



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Площадка насосной станции ДНС «148 километр»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «ЗН Север»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1207700073019**

ИНН: **9701155182**

Место нахождения объекта защиты:

Респ Коми, г.о. Усинск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.06.2008

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2790
1.6.	Объем здания, куб. м	14352
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В нефтяных насосных предусмотрено автоматическое включение вытяжной вентиляции, обеспечивающей восьмикратный объем воздухообмена. АУПС неадресного типа. АУПТ – для сооружений ДНС. В качестве огнегасящего средства при автоматическом пожаротушении применяется пена средней кратности. СОУЭ 1-го типа. Датчики: Извещатели пожарные тепловые взрывозащищенные «ИП103-1В» (28 шт.) / Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные «ИПР» (12 шт.) / Извещатели тепловые «ИП10331-1-М» (8 шт.) Оповещатель устройства сигнальные «БИЯ-С» (1 шт.) / Оповещатели сирены сигнальные «ПВ-СС» (2 шт.) При автоматическом пожаротушении используются: Система автоматизации пожаротушения на базе комплекса «КТС Елена» (изготовитель ГУПНН «Авитрон-Ойл», г. Уфа) (1 шт.) / Пеногенераторы ГПС-600 на нефтяных насосных (1 шт.) / Пеногенераторы ГПС-600 на насосной внутренней перекачки (1 шт.) Пожарные краны Ø 50 мм (2 шт.). Число

		струй – 2 (расход на одну 2,5 л/с). ВПВ – оцинкованные трубы Ø 15 мм, Ø 20 мм. (Склад оборудования) / Пожарный кран Ø 50 мм (1 шт.). Число струй – 1 (расход 2,5 л/с). ВПВ – оцинкованные трубы Ø 15 мм, Ø 20 мм. (Противопожарная насосная станция со складом инвентаря) / Пожарные краны Ø 50 мм (2 шт.). Число струй – 2 (расход на одну 2,5 л/с). ВПВ – оцинкованные трубы Ø 15 мм, Ø 20 мм. (Гараж) / Остальное: использование внутренних инженерных коммуникаций. Для отдельных сооружений (резервуары нефти, нефтяная насосная, насосная внутренней перекачки) предусмотрены растворопроводы Ø 100 мм, Ø 150 мм (сухотрубы), на которые подается вода из резервуаров противопожарного запаса воды и пенообразователя в потоке воды. Остальные объекты – из пожарных гидрантов (источник водоснабжения – 2 скважины пресной воды). Два резервуара противопожарного запаса воды РВС-400 (V=400 м³ каждый).
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной		

безопасности».			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Ущерб имуществу третьих лиц от пожара: 10.000.000 рублей (десять миллионов рублей). Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (№ GAZX12177960048000 от 12.08.2021 г.).			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (пп. "а" части 5 статьи 15) / ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утв. приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 г. №101 (Приложение 6) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункт 9.11) / СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». Актуализированная редакция СНиП II-89-80» (пункт 5.7) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение	Выполняется

		распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (таблица 3) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7 (таблица 7.3.13) / СП 155.13130.2014. Свод правил. Склады нефти и нефтепродуктов. Требования пожарной безопасности (таблица 3) / СП 231.1311500.2015 «Свод правил. Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности» (таблица 2; пункт 6.1.5; пункт 7.3.2) / ОНТП 01-86 «Общесоюзные нормы технологического проектирования общезаводских складов предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки» (пункт 2.10)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункт 8.6; пункт 6.4; пункт 4.1)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 8.2; пункт 8.13; пункт 8.6; пункт 8.8; пункт 8.9; пункт 6.10.2.15)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	ГОСТ 27772-88 / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

конструктивной пожарной опасности	безопасности» (пункт 1 статьи 59; пункт 1 статьи 88; таблица 23; таблица 24; пункты 1, 2 статьи 48; статья 50; статья 30; пункты 1, 5 статьи 87; статьи 31-32) / СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункт 5.4.2) / СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» / СП 2.13130.2012 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (пункт 4.3; пункт 6.1.1 таблица 1) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 5.2.5; пункт 5.5.7; пункт 5.6.4; пункт 6.2.10; пункт 6.2.5; пункт 6.5.41; пункт 6.5.47) / СП 43.13330.2012. Свод правил. Сооружения промышленных предприятий. Актуализированная редакция СНиП 2.09.03-85 / СП 56.13330.2011. Свод правил. Производственные здания. Актуализированная редакция СНиП 31-03-2001 / СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009» / ПБ 03-591-03 «Правила безопасной эксплуатации
--	---

		факельных систем»	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 52; статья 53; статья 89; пункты 4, 6 статьи 134; таблица 3; таблица 28) / СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 9.6.1; пункт 9.6.3; пункты 9.6.5-9.6.7; пункт 9.6.9; пункты 4.1.2-4.1.3; пункт 4.2.5; пункт 4.3.3; пункт 4.4.1) / ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» / ВНТП 01/87/04-84 «Объекты газовой и нефтяной промышленности, выполненные с применением блочных и блочно-комплектных устройств» (пункт 4.18)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 7.1)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 83; пункт 3 статьи 52; статья 54; пункт 1 части 1 статьи 84) / НПБ 105-03 «Определение категорий помещений, зданий и наружных	Выполняется

	наружный противопожарные водопроводы)	установок по взрывопожарной и пожарной опасности» / СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 4.1; пункт 4.2) / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (пункт 6.3; таблица 3) / СП 12.13130.2009 «Свод правил. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (часть 1 статьи 50) / ВНТП 03/170/567/87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» / НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и сигнализации» (пункты 12.41-12.42) / СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (пункт 13.13) / СП	Выполняется

		5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение 13) / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 7 / РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» / СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» / ГОСТ Р 12.4.026-2015 ССБТ «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная» / СП 76.13330.2016 «Свод правил. Электротехнические устройства» / РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке нефтепромысловых трубопроводов»	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 406-407; пункты 2-4; пункт 12; пункт 15; пункт 17; пункты 35, 43, 51; пункты 392-394; пункт 413; пункт 409) / Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"» / Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов,	Выполняется

		сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	
--	--	---	--