

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«29» декабря 2022 г.

Регистрационный № 11-08-2022-018482



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Центральная водогрейная котельная

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСИНСКАЯ
ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1081106001437

ИНН: 1106024691

Место нахождения объекта защиты:

Респ Коми, г Усинск, ул Промышленная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.04.1977

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4129
1.6.	Объем здания, куб. м	105493

1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа. Пульт контроля и управления С2000М - 1 шт., прибор приемно-контрольный Сигнал-10 - 1 шт., блок сигнально-пучковой С2000-СП1 - 5 шт., блок сигнально-пучковой С2000КПБ - 5 шт., резервированный источник питания РИП-12исп.56 - 4 шт., аккумуляторная батарея SF 1226 - 6 шт., аккумуляторная батарея SF 1240 - 6 шт., извещатель пожарной ручной ИПР-513-10 - 1 шт., извещатель пожарный дымовой ИП212-141 - 6 шт., извещатель тепловой максимально-дифференцированный - 2 шт., световой оповещатель "Выход" - 19 шт., световой оповещатель "Стрелка" - 4 шт., световой оповещатель "Запасный выход" - 9 шт., светильник аварийного освещения SKAT - 34 шт., звуковой оповещатель "Антишок" - 6 шт., звуковой оповещатель "Маяк" - 44 шт. 3. Система внутреннего противопожарного водопровода: пожарные краны DN 50 мм, 9 шт. 4. Система</p>

наружного противопожарного водопровода: пожарные гидранты DN 150 мм, 2 шт.

2. **Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты**
(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Не проводилась

3. **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара**
(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № ALFX12290346739000, выдан АО «АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ» от 18.01.2022, срок действия полиса с 25.01.2022 по 24.01.2023, страховая сумма 10 миллионов рублей

4. **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 6.1, 6.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.3, 8.5	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	СП 4.13130.2013: п. п. 6.1.2, 6.1.27, 6.1.40	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130: п. п. 4.2.3 - 4.2.7, 4.3.1 - 4.3.4, 4.4.1 - 4.4.4, 4.4.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7 СП СП 10.13130: п.п. 6.2.1 – 6.2.3, 7.2 – 7.5, Табл. 7.2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 3.13130.2009: п. п. 3.1 - 3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 6, 7	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18 ноября 2021 г. № 806 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479: п. п. 2 - 5, 10 - 14, 15 - 17, 23, 24, 26, 27, 32, 34 -37, 41, 48 – 50, 54, 55, 60, 77, 79, 121, 123, 125 – 128, 130, 132, 159, 354 – 357, 360, 362, 363, 366, 372, 392 – 394, 395 - 413	Выполняется