

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Коми  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» января 2023 г.

Регистрационный № 11-08-2023-000056



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-бытовой корпус с РММ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-КОМИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100895760

ИНН: 1106014140

Место нахождения объекта защиты:

Респ Коми, г.о. Усинск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

27.02.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела                                    |   |
|-------|---|---|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>                    |   |
|       | Наименование параметра                                  | Значение параметра  |
| 1.1.  | Степень огнестойкости                                   | IV  |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности                 | C0  |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности                 | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 8   |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1325  |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 1.6. | Объем здания, куб. м   | 8910   |
| 1.7. | Количество этажей  | 2  |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)             | ВН пожаро-опасность  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | <p>Противодымная защита не предусмотрена. АУПС адресного типа. АУПТ предусмотрена только для помещения серверной (остальная часть здания оборудовано порошковыми огнетушителями ОП-10). СОУЭ 2-го типа. Датчики:</p> <p>Извещатели пожарные ручные «ИПР-3С» (5 шт.) /</p> <p>Извещатели пожарные ручные взрывозащищенные «ИП535-07е» (2 шт.) /</p> <p>Извещатели пожарные дымовые оптико-электронные «ИП212-3СУ» (75 шт.).</p> <p>Оповещатели комбинированные «Корбу-24» (4 шт.) / Оповещатели световые указатели «Пожар» «Молния-24В» (4 шт.). При автоматическом пожаротушении используются:</p> <p>Модули углекислотного (газового) пожаротушения «МГП-35-60» (2 шт.).</p> <p>Внутреннее пожаротушение – от пожарных кранов, установленных в металлических шкафчиках заводского изготовления (противопожарные рукава 20 м, ручные пожарные стволы с диаметром spryska 16 мм).</p> |

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | Противопожарный запас воды: резервуары РВС-3000 (V=3000 м <sup>3</sup> ) 2 шт. на территории площадки УГПЗ. Водовод речной воды с р. Колва (Ø530 мм, Р=0,8 м); подземная сеть производственно-противопожарного кольцевого водопровода диаметром 57-325 мм на территории площадки УГПЗ; 2 ПГ расположены рядом со зданием (всего на площадке УГПЗ – 34 ПГ).  |  |  |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
| Расчет пожарного риска не производился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».  |   |  |  |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
| Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключен в связи с отсутствием арендных отношений и соответствием величины противопожарных разрывов требованиям главы 16 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". |   |  |  |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|  | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1.   | Противопожарные   | Федеральный закон от 22.07.2008  | Выполняется                                      |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      | расстояния между зданиями и сооружениями                | № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 100; пункт 1 части 1 статьи 90; статья 69; таблица 12) / СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (пункт 6.1; пункт 6.1.2 таблица 3; пункт 6.1.6) / СНиП 2.07.01-89 (Таблица 1 Приложения 1) |             |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                  | СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (Таблица 2) / СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» / СНиП 2.04.01-85  | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                 | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 98) / СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (раздел 8; пункт 8.8) / СНиП 2.05.02-85   | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной  | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      | огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности  | безопасности» (Таблица 21; пункты 6,7 статьи 88; Таблица 22; Статья 32) / СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 4.4.7) / СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (Таблица 6.9) / СНиП 2.03.11-85  |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы   | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 5 статьи 89; статья 53) / СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (пункт 4.4.7; пункт 4.2.4; пункт 4.3.4; пункт 8.1.19; пункт 8.1.21; пункт 4.3.2) / ППБ 01-03  | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара  | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 90 пункт 2; статья 90 пункт 7; статья 90 пункт 16)  | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункт А4 Приложения А) / СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного | Выполняется |

|      |  |  |             |
|------|--|--|-------------|
|      |  | <p>противопожарного водоснабжения.</p> <p>Требования пожарной безопасности» (Таблица 2) / СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» / Правила устройства электроустановок. Минэнерго. (ПУЭ): изд. 6, изд. 7 / ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования»</p>  |             |
| 4.8. | <p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 134) / СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (пункт 15.3) / СП 7.13130.2013 «Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» / РД 34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений» (пункт 2.11) / ППБ 01-03 (Приложение 3)</p> | Выполняется |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>  | <p>Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (абзац 2 статьи 25; статья 37) / Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (пункт 1 статьи 6) / Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил</p>   | Выполняется |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | противопожарного режима в Российской Федерации» (пункты 2-4; пункты 11-12; пункт 15; пункт 17; пункты 35, 43, 51; пункты 392-394; пункт 413; пункт 406; пункт 407; пункт 409; Приложение 6) |  |
|--|--|---|--|