

«13» марта 2023 г.

Регистрационный № 11-08-2023-003577



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-развлекательный комплекс «Макси»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНД ЛАЙН -  
ЦЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1084011000974

ИНН: 4007013327

Место нахождения объекта защиты:

167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, пр-кт. Октябрьский, стр. 141

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.10.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела  |                                  |
|-------|---|----------------------------------|
| 1.    | <b>Характеристика объекта защиты</b>  |                                  |
|       | Наименование параметра  | Значение параметра               |
| 1.1.  | Степень огнестойкости   | II                               |
| 1.2.  | Класс конструктивной пожарной опасности   | C0                               |
| 1.3.  | Класс функциональной пожарной опасности   | ФЗ.1 Здания организаций торговли |
| 1.4.  | Высота здания, м  | 21                               |
| 1.5.  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                             | 22250                            |
| 1.6.  | Объем здания, куб. м  | 255000                           |
| 1.7.  | Количество этажей   | 2                                |
| 1.8.  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | Не имеет                         |

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
|      | пожарной и взрывопожарной опасности<br>(указывается для зданий производственного или складского назначения)   |  |  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая система водяного пожаротушения, автоматическая система порошкового пожаротушения, автоматическая система газового пожаротушения, внутренний и наружный противопожарный водопровод, системы противодымной вентиляции. |  |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> |  |  |
|      | <p align="center">QВН- допустимое значение пожарного риска 10<sup>-6</sup>; QВ расчетное значение пожарного риска 4,319982·10<sup>-7</sup> Условие QВ QВН выполняется 4,319982·10<sup>-7</sup> 10<sup>-6</sup></p>  |  |  |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>  |  |  |
|      | отсутствует   |  |  |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>  |  |  |
|      | Наименование противопожарного мероприятия   | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты   | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
|      |   |  |  |

|      |   |  |             |
|------|---|--|-------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями  | Статья 69, 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008  | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение  | Часть 1 и 2, Статьи 68, 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; п. 2.10 СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса согласованные письмом УНД и ПР по Республике Коми в установленном порядке.                                       | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники   | Части 1, 4, 6, 8 Статьи 67, пункт 1, части 1, статьи 90, 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п.п. 2.5, 2.6 СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса согласованные письмом УНД и ПР по Республике Коми в установленном порядке. | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Статьи 30,31,35, 36, 87 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 п.п. 2.1, 2.2, 2.9, СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса согласованные письмом УНД и ПР по Республике Коми в установленном порядке.                            | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы                            | Статья 89, N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 п.п. 2.11, 2.12.2, 2.12.3, 2.12.4, 2.13-2.20, 3.8 СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса согласованные письмом  | Выполняется |

|      |   |   |             |
|------|---|---|-------------|
|      |   | УНД и ПР по Республике Коми в установленном порядке.  |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара   | Статья 90, ч.1, 2, 13, 14, N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008   | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)  | Статья 54, 56, 61, 62, 81, 83, 84, 85, 86, 91, 103, 104, 106, 111, 112, 113, ч.1 ст.127, 138, N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 п.п. 2.22-2.33, 3.4, 3.7, 3.10, 4.8 СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-развлекательного комплекса согласованные письмом УНД и ПР по Республике Коми в установленном порядке. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Статья 83, ч.4 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008   | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим  | п. 2-5, 9-17, 23-37, 40-43, 47-52, 54-56, 60, 103-104, 107-108, 123, 392-410, 413; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 г. «О противопожарном режиме») (далее ППР РФ). п.п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.8, 4.9 СТУ на проектирование противопожарной защиты торгово-                    | Выполняется |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|  |  | развлекательного комплекса<br>согласованные письмом УНД и ПР<br>по Республике Коми в<br>установленном порядке. |  |
|--|--|--|--|