


«28» марта 2023 г.

Регистрационный № 11-08-2023-004642



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

БИОМЕТОД ООО Пригородный

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИГОРОДНЫЙ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1121101011877

ИНН: 1101097230

Место нахождения объекта защиты:

167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, д. 425

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.12.1978

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | IV |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C2 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.3 Здания сельскохозяйственного назначения |
| 1.4. | Высота здания, м | 4 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 257 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 1143 |
| 1.7. | Количество этажей | 1 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по | Не имеет |

| | | | |
|-----------------------|---|--|--|
| | пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Система автоматической пожарной сигнализации (адресно-аналоговая), оповещения (2 тип) и управления эвакуацией людей при пожаре | |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| 0,00 | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.п 4.3, 4.4, 4.5, 4.10, 4.12, 4.14 СП 4.13130.2013 (в ред. от 15.06.2022) | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | п.п 4.1-4.5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.11, 5.15, 5.17, 5.18, 6.1, 6.3, 8.1, 8.5, 8.8, 8.9, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.10 СП 8.13130 (от 30.03.2020) | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для | п.п 4.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.7, | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | пожарной техники | 8.1.8, 8.1.9, 8.1.14 СП 4.13130.2013 (в ред. от 15.06.2022) | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.п 4.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.7, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4, 5.3.5, 5.3.6, 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.5, 5.4.7, 5.4.8, 5.4.9, 5.4.16, 5.4.17, 5.4.18, 5.4.20, 6.1 СП 2.13130.2020 (в ред. от 12.03.2020) п.п 4, 6, 6.1, 6.2, 6.9 СП 4.13130.2013 (в ред. от 15.06.2022) | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | пп. 4.1.1-4.1.7, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.20, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1- 4.3.8, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.9, 8.1, 8.2, 8.5, СП 1.13130.2013 (в ред. от 19.03.2020) | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | пп. 7.1-7.6, 7.7, 7.8, СП 4.13130.2013 (в ред. от 15.06.2022) | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | пп. 4.1-4.3, 6.1, 6.12, 8.5 СП 7.13130.2013 (ред. от 12.03.2020) пп. 3.1-3.5, 4.1-4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, раздел 6,7 СП 3.13130.2009 | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной | ст.54, 82, 83, 103, 107 ФЗ №123 от 22.07.2008 (ред. от 30.04.2021) пп. 5.1-5.22, 6-6.1, 7.1.1 - 7.1.13 Приложение А СП 484.1311500.2020 | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | <p>Статья 37 Федерального закона №69 - ФЗ от 21.12.1994 "О пожарной безопасности. Статьи 4-6, 53, 54, 60, 62, 64, 68, 69, 81-91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пп. 1-6, 9-18, 21-37, 48-50, 54-56, 60, 71, 72, 73, 77</p> <p>Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" пп. 1-27</p> <p>Приказа МЧС РФ от 18.11.2021 №806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.11.2021 №65974)</p> | Выполняется |