


«08» июня 2023 г.

Регистрационный № 11-08-2023-009196



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Автомобильная автозаправочная станция № 11341 (АЗС № 11341) Пажга ООО
"ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-СЕВЕРО-
ЗАПАДНЕФТЕПРОДУКТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027809206457

ИНН: 7825439514

Место нахождения объекта защиты:

Респ Коми, р-н Сыктывдинский, с Пажга

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1997

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	78
1.6.	Объем здания, куб. м	260
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	опасность										
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация АПС, система оповещения 2 типа СОУЭ, пожарный резервуар объемом 50 куб.м. - 2 шт.										
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>											
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Страховой полис № RGOX12384744138000 ПАО СК "Росгосстрах". Дата заключения договора: 12.04.2023 г.</p>											
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 65-68, 73</td> <td>Выполняется</td> </tr> <tr> <td>4.2. Наружное противопожарное</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 62, 68, 99 СП</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 65-68, 73	Выполняется	4.2. Наружное противопожарное	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 62, 68, 99 СП	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется										
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 71 СП 156.13130.2014 п.п. 6.3-6.5, 6.7, 6.26 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 65-68, 73	Выполняется										
4.2. Наружное противопожарное	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 62, 68, 99 СП	Выполняется										

	водоснабжение	8.13130.2020 п.п. 4.1, 10.3, 10.4, 10.5 СП 156.13130.2014 п.6.37 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 48, 49	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 98 СП 4.13130.2013 п.п. 8.6, 8.9, 8.16 СП 156.13130.2014 п.п. 6.28, 8.8 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 71, 72	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 34-37, 87, 88 СП 4.13130.2013 п.п. 6.1.38, 6.1.39, 6.2.10 СП 2.13130.2020 п.п. 4.1-4.8 СП 156.13130.2014 п.6.9 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п 13-15, 16, 23, 25, 27д), 29	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 89 СП 1.13130.2020 п.п. 4.2, 4.3, 8.1, 8.2 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 3, 4, 11, 13-17, 23-27, 29, 32, 35, 36, 37	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 90 СП 4.13130.2013 п.п. 7.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 54, 61, 62, 83, 84, 91 СП 3.13130.2020 разделы 5, 6, 7, 8, 9 СП 484.1311500.2020 п.п. 6.1, 6.6, 7.1 СП 485.1311500.2020 п.10.1 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п.10, 54-56	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статья 138 СП 484.1311500.2020 п.п.6.1, 6.6, 7.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 статьи 103, 104, 105, 111, 113 Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 п.п. 2-4, 11-17, 19, 23-27, 29, 32, 35-37, 48-50, 54-56, 59-60, 67, 70-73, 103, 121, 122, 123, 125, 127, 128, 131, 134, 255-258, 260-264, 286-291, 297, 298, 354-370, 372, 373-391, 392-394, 397-399, 401-404, 406-413	Выполняется