Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Коми

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«21» июня 2023 г.

Регистрационный № 11-08-2023-009988



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка-детский сад №17" г. Сыктывкара

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД № 17" Г.СЫКТЫВКАРА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100523256 ИНН: 1101484550

Место нахождения объекта защиты:

167000, Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

30 12 1992

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных	
		образовательных организаций,	
		специализированных домов	
		престарелых и инвалидов	
		(неквартирные), больницы,	
		спальные корпуса	
		образовательных организаций с	
		наличием интерната и детских	

			орга	анизаций	
1.4.	Высота здания, м			10	
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		2468	
1.6.	Объем здания, куб. м			9775	
1.7.	Количество этажей			3	
1.8.	Категория наружных устан опасности, категория здани пожарной и взрывопожарно (указывается для зданий прскладского назначения)	ий, сооружений по ой опасности	Н	е имеет	
1.9.	Перечень и тип систем про (системы противодымной з сигнализации, пожаротуше управления эвакуацией, вн противопожарные водопро	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	пожарной система о управления с при пожар наружный п	втоматической сигнализации, оповещения и эвакуацией людей е, внутренний и противопожарные опроводы	
2.	(Заполняется, если прово, расчетные значения и дополнительных инженер обеспечения допустим	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Не проводилась			
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) мма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек				
4.					
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты				
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов пасности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	

	i		
4.1.	Противопожарные	п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
	расстояния между	"Системы противопожарной	
	зданиями и сооружениями	защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное	п. 4.1, 4.2, 4.5. СП 8.13130.2020	Выполняется
	противопожарное	"Системы противопожарной	
	водоснабжение	защиты. Источники наружного	
		противопожарного водоснабжения"	
4.3.	Проезды и подъезды для	п. 7.1, 8.1, 8.6, 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
	пожарной техники	"Системы противопожарной	
	_	защиты. Ограничение	
		распространения пожара на	
		объектах защиты. Требования к	
		объемно-планировочным и	
		конструктивным решениям"	
4.4.	Конструктивные и	п. 5.21, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.2.8,	Выполняется
'' ''	объемно-планировочные	табл. 6.10, 6.11 СП 2.13130.2020	
	решения, степень	"Системы противопожарной	
	огнестойкости и класс	защиты. Обеспечение	
	конструктивной пожарной	огнестойкости объектов защиты"	
	опасности	,	
4.5.	Обеспечение безопасности	п. 4.2.7, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.16, 4.2.18,	Выполняется
	людей при возникновении	4.2.19, 4.2.21, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5,	
	пожара, эвакуационные	4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4. СП	
	пути и выходы	1.13130.2020 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Эвакуационные пути и выходы"	
4.6.	Обеспечение безопасности	п. 7.1, 7.3, 7.5, 7.7, 7.14. СП	Выполняется
7.0.	пожарно-спасательных	4.13130.2013 "Системы	DBIIOMIACICA
	подразделений при	противопожарной защиты.	
	ликвидации пожара	Ограничение распространения	
	инквидации пожара	пожара на объектах защиты.	
		Пожара на объектах защиты. Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям"	
4.7		1	
4.7.	Системы	Прил. А, п.А.4; табл. А.3, п. 38 СП	Выполняется
	противопожарной защиты (системы противодымной	5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты.	

ващиты, пожарной сигнализации,	Установки пожарной сигнализации	
игна пизании	·	
	и пожаротушения автоматические.	
пожаротушения,	Нормы и правила проектирования";	
оповещения и управления	Табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009	
эвакуацией, внутренний и	"Системы противопожарной	
наружный	защиты. Системы оповещения и	
противопожарные	управления эвакуацией людей при	
водопроводы)	пожаре. Требования пожарной	
	безопасности"; п.6.1.10, 6.1.19,	
	6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 СП 10.13130.2020	
	"Системы противопожарной	
	защиты. Наружное	
	противопожарное водоснабжение.	
	Требования пожарной	
	безопасности".	
Размещение, управление и	Прил. А. п.А4; табл. А.3, п. 38 СП	Выполняется
• •	-	
_	-	
-		
2.5	Табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009	
•	"Системы противопожарной	
обеспечение безопасной		
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	·	
развития	безопасности".	
—————————————————————————————————————	Основание: п. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11.	Выполняется
•		
1 1		
•		
,		
ı r	- 1	
	Правительства РФ от 16.09.2020 г.	
	оповещения и управления вакуацией, внутренний и паружный противопожарные водопроводы) Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты инженерными системами даний и оборудованием, работа которого паправлена на обеспечение безопасной овакуации людей, тушение пожара и ограничение его	Табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п.6.1.10, 6.1.19, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной безопасности"; п.6.1.10, 6.1.19, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5 СП 10.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарной обезопасности". Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты. Установки пожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; Табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; Табл. 2 п. 1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожара и ограничение его вазвития Организационноехические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности". Основание: п. 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 30, 35, 36, 37, 43, 49, 50, 54, 56, 60, 90, 91, 92, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 400 "Правила противопожарного режима в Российской Федерации" (утверждены Постановлением