


«20» ноября 2023 г.
Регистрационный № 11-08-2023-020245



Настоящая декларация составлена в отношении:
Здание АБК федерального казенного учреждения «Следственного изолятора № 3»
Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике
Коми

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР № 3
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ ПО
РЕСПУБЛИКЕ КОМИ"

ИНН: 1103001304

169900, Респ. Коми, г. Воркута, ул. Промышленной индустрии, д. 8

24.06.1994

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	360
1.6.	Объем здания, куб. м	4324
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте имеется: - система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа (СОУЭ); - система автоматической пожарной сигнализации, безадресная (АПС); - наружный противопожарный водопровод, (диаметр 300 мм, система - кольцевая) и внутренний (внутренние пожарные краны диаметр 51 мм)
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) Расчет пожарного риска не проводился на основании п. 3 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) Размер возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, по собственной оценке, составляет: 0 руб. (ноль рублей 00 коп).	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 69. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п.4.3, табл.1, п.4.4, п.4.5, п.4.6, п.4.11, п.4.12	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1,2 ст. 62. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.5.10, п.5.17. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.48, п.71.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.1 ст. 90. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.71, п.72. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 8.1.1, п. 8.1.4, п. 8.1.6, п. 8.1.8, п. 8.1.14.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	Федеральный закон № 123-ФЗ от	Выполняется

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч. 1 ст. 52, ч.1 ст. 53, ст. 55, ст. 57, ст. 58. СП 2.13130.2020 «Обеспечение огнестойкости объектов защиты»: п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п.5.3.2, п.5.4.1, п.5.4.2, п.5.4.3, п. 5.4.5, п.5.4.7, п.5.4.8, 5.4.9, п.5.4.10, п. 5.4.16, п.5.4.18, п.5.4.20.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ч.2 ст. 52, ст. 53, ст. 55, ст. 89. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: п. 4.2.7, п. 4.2.9, п. .2.10, п. 4.2.13, п.4.2.14, п.4.2.15, п.4.2.16, п. 4.2.17, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.21, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.3.6, п.4.3.7, п.4.3.9, п.4.3.12, п.4.4.1, п.4.4.2, п. 4.4.3, п.4.4.4, п. 4.4.6, п.4.4.9, п.4.4.11, п.4.4.16, п.4.4.22, п.7.1.1, п.7.1.2, п. 7.1.3, 7.1.5	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 90. СП 4.13130.2013 «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»: п. 7.1; п. 7.2, п. 7.3, п.7.7, п.7.13, п. 7.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 51, ст. 52, ст. 54, ч. 2, 3 ст. 81, ст. 84, ч. 1 ст. 85, ст. 91. СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	эвакуацией людей при пожаре»: п. 3.3, п. 3.4, п. 3.5, п. 4.3, п. 4.4, п. 4.8, п. 5.1, п. 5.3, п. 5.5, п. 6 табл. 1, п. 7. табл. 2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение» п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.5.10, п.5.17. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод» п.4.1.1 табл. 1 п.4.1.3 табл. 3, п.4.1.5-п. 4.1.8, п. 4.1.12. п.4.1.13 - п. 4.1.16, п. 4.1.18.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст.52, ст. 54, ст. 83, ст. 84. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. 7.1.1-п. 7.1.5, п. 7.1.11, 7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»: ст. 5. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»: п.2, п.3, п.5, п.8 – 19, п.21 – 32, п. 35, п. 36, п. 37, п. 43, п.48, п.49, п.54 – 56, п.60, п.63, п. 64, п.65, п. 70, п.71, п.73, п.84, раздел XVIII, п.397 – 404, п.406, п.407, п.409.	Выполняется