Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Коми

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«19» марта 2024 г.

Регистрационный № 11-08-2024-003963



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно-бытовой корпус ГПОУ "ВАГПК"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОРКУТИНСКИЙ АРКТИЧЕСКИЙ ГОРНО-ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100810730

ИНН: 1103001270

Место нахождения объекта защиты:

169900, Респ. Коми, г. Воркута, ул. Яновского, д. 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	II	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных	
		организаций высшего	
		образования, организаций	
		дополнительного	
		профессионального	
		образования	
1.4.	Высота здания, м	15	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	4927	
	здания, кв. м		

1.6.	Объем здания, куб. м	15179			
1.7.	Количество этажей	6			
	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет			
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пожарная сигнализация адресная: С2000М - 1 шт. ДИП- 34А - 429 шт. С2000-ИП-03 - 4 шт. ИПР-513-АМ - 12 шт. С2000-ИПДЛ исп. 100 – 2 шт. ОПР-С103.1 – 31 шт система оповещения и управления эвакуацией 4-го типа: «Рупор ДА» – 1 шт., световые оповещатели «ВЫХОД» - 30 шт., - система мониторинга и вывода сигнала тревожных сообщений ПАК «Стрелецмониторинг» - внутренний противопожарный водопровод - 10 противопожарного крана - наружный противопожарный водопровод - 2 ПГ			
2.					
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)				
	не проводилась				
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)				
Сум	ма ущерба имуществу третьих лиц от пожара соста	вит 00 (ноль) рублей 00 копеек			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по безопасности, выполнение которых должно защиты	обеспечению пожарной			
I	<u>Summin</u>				

4.1.	Наименование противопожарного мероприятия Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты Табл. 1 прил. 1 СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	поселений» п. 2.11, п.2.12, п. 2.13, п. 8.5, п. 8.46 СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	П. 16.19, п.2 СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1.6, п.1.8, п. 2.9, 2.10, п. 3.6, п. 3.7, п. 3.17 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5, п. 4.6, п. 4.7, п. 4.8, п. 4.10, п. 4.11, п. 4.12, п. 4.13, п. 4.14, п. 4.15, п. 4.21 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	П. 6.19, п. 2 СНиП 2.07.0189 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» п. 2.8 СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы» п/п. «б» п. 17, п. 16, п. 48, п. 72, п/п. «л», «м», «н» п. 394 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.7.	Системы	П. 6.6.1, п. 6.6.5, п. 6.6.11, п. 6.6.12,	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п. 6.6.15, п. 6.6.16, п. 6.6.18, п 6.6.27, п. 6.6.32, п. 6.6.36, п. 14 табл. А.1 Свод правил 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; п. 5.3, п 5.4, п. 2 табл. 2 СП 3.1310.2009 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре»; п. 6.1, табл. 2, п. 6.8, п. 6.13, п. 6.14, п 6.16 СНиП2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация зданий»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П. 7.1.2, п. 7.1.3, п. 7.1.7, п. 7.2.2 Свод правил 4.84.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Гл. 1, 2, 5, 18, 19 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; Порядок, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется

1 1		
	профессиональным программам в	
	области пожарной безопасности,	
	утв. Приказом МЧС России от	
	18.11.2021 № 806	