Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» апреля 2025 г.
Регистрационный № 11-08-2025-006035

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Лечебный корпус в с. Визинга МО МР "Сысольский" на 45 коек
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "СЫСОЛЬСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021100987676 ИНН: 1110000830

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Коми, р-н. Сысольский, с. Визинга, ул. Советская, д. 24Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
20.02.2025
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	4
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1409
1.6.	Объем здания, куб. м	19401
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Здание оборудовано внутренним пожарным водопроводом, одна струя расходом 2,6 л/сек., автоматической пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией, системой противодымной вентиляции. На территории предусмотрен наружный противопожарный водопровод с 2-мя пожгидрантами на кольцевых сетях водоснабжения

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Оценка не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	табл.1 п.4.3 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.17 СП 8.13130.2020 п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 ГОСТ Р 12.4.026-2015	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	гл.8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	таблица 21 Технического регламента п. 5.2.3. СП2.13130.2020 п. 5.2.4. СП2.13130.2020 п. 5.2.7 СП2.13130.2020 п. 5.4.16 а) , б), г), д), СП2.13130.2020 п. 5.4.18 а) , б) СП2.13130.2020 п. 6.7.1 СП2.13130.2020 п. 6.7.19 СП2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.2.9 СП1.13130.2020 п. 4.2.12 СП1.13130.2020 п. 4.2.14 СП1.13130.2020 п. 4.2.15 СП1.13130.2020 п. 4.2.16 СП1.13130.2020 п. 4.2.17 СП1.13130.2020 п. 4.2.18 СП1.13130.2020 п. 4.2.19 СП1.13130.2020 п. 4.2.22 СП1.13130.2020 п. 4.2.24 СП1.13130.2020 п. 4.2.27 СП1.13130.2020 п. 4.3.2 СП1.13130.2020 п. 4.3.3 СП1.13130.2020 п. 4.3.6 СП1.13130.2020 п. 4.3.7 СП1.13130.2020 п. 4.3.11 СП1.13130.2020 п. 4.3.12 СП1.13130.2020 п. 4.4.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		СП1.13130.2020 п. 4.4.2 СП1.13130.2020 п. 4.4.3 СП1.13130.2020 п. 4.4.4 СП1.13130.2020 п. 4.4.9 СП1.13130.2020 п. 4.4.11 СП1.13130.2020 п. 4.4.12 СП1.13130.2020 п. 4.4.15 СП1.13130.2020 п. 5.1.2 СП1.13130.2020 п. 5.1.3 СП1.13130.2020 п. 5.1.4 СП1.13130.2020 п. 5.3.1 СП1.13130.2020 п. 5.3.3 СП1.13130.2020 п. 5.3.7 СП1.13130.2020 п. 5.3.8 СП1.13130.2020 п. 5.3.9 СП1.13130.2020 п. 5.3.10 СП1.13130.2020 п. 9.2.2 СП1.13130.2020 п. 9.2.1 СП1.13130.2020 п. 9.2.4 СП1.13130.2020 п. 9.2.5 СП1.13130.2020 п. 9.3.1 СП1.13130.2020 п. 9.3.3 СП1.13130.2020 п. 9.3.4 СП1.13130.2020 п. 9.3.7 СП1.13130.2020 п. 9.3.8 СП1.13130.2020 п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. п. 5.1.3 СП 4.13130.2013 п. 5.2.2 СП 4.13130.2013 п. 5.2.6 СП 4.13130.2013	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	гл.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и	п.4.4.СП 486.1311500.2020 п.10 табл.2 СП 486.1311500.2020 СП3.13130.2009 п. 5.2 табл. 2 СП 8.13130.2020 п. 5.17 СП8.13130.2020 п. 6.1.13 СП10.13130.2020 п. 6.1.17 СП10.13130.2020 п. 6.1.23 СП10.13130.2020 п. 6.2.1	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	наружный противопожарные водопроводы)	СП10.13130.2020 п. 6.2.2 СП10.13130.2020 п. 6.2.3 СП10.13130.2020 п. 6.2.5 СП10.13130.2020 п. 7.2 СП10.13130.2020 п. 7.4 СП10.13130.2020 п. 7.15 СП10.13130.2020 п.7.1СП 7.13130.2013 п.7.2СП 7.13130.2013 п.7.8СП 7.13130.2013 п.7.10СП 7.13130.2013 п.7.11СП 7.13130.2013 п.7.12СП 7.13130.2013 п.7.14СП 7.13130.2013 п.7.15СП 7.13130.2013 п.7.17СП 7.13130.2013 п.7.20СП 7.13130.2013 п.7.22СП 7.13130.2013 гл. 8СП 7.13130.2013	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п. 6.3.1 СП 484.1311500.2020 п. 7.5 СП 484.1311500.2020 п. 7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статья 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.