

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Коми
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«15» сентября 2025 г.
Регистрационный № 11-08-2025-014810

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание школы Муниципального образовательного учреждения "Средняя
общеобразовательная школа № 30" г. Сыктывкара

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №30" Г. СЫКТЫВКАРА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021101125396

ИНН: 1121009698

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Коми, г. Сыктывкар, ул. 1 Линия, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.08.2024

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4625

1.6.	Объем здания, куб. м	74824
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	С учетом пожарной опасности, особенностей объемно-планировочных решений Объект оборудован комплексом систем противопожарной защиты (СПЗ) включающим: - автоматическую пожарную сигнализацию; - автоматическую противодымную защиту; - аварийное и эвакуационное освещение; - управление работой огнезадерживающих клапанов; - управление работой общеобменной вентиляции при возникновении пожара; - систему оповещения людей о пожаре.
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Проведена оценка пожарного риска ФГБУ "Судебно-экспертное учреждение "Испытательная пожарная лаборатория" по Республике Коми. Индивидуальный пожарный риск отвечает требуемому и не превышает значение одной миллионной в год.</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	

Сведения об оценке возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствуют.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 69 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.3 таблицы 1 СП 4.13130.2013, п. 6.11.2 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 части 1, 2 , ст. 68 части 1, 2 пункт 1 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2. СП 8.13130.2020, ст. 127 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2. СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1 СП 4.13130.2013, п. 8.1 СП 4.13130.2013, п. 6.4.3 СП 251.1325800.2016, п. 8.6 СП 4.13130.2013, п. 7.3.5 СП 251.1325800.2016, п. 8.8 СП 4.13130.2013, п. 8.9 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статья 87, 88 ФЗ № 123-ФЗ.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1.2. СП 1.13130.2020, ст. 53 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 53 часть 2 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 89 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.2.2. СП 1.13130.2020, п. 4.2.5. СП 1.13130.2020, п.п. 4.2.9., 4.2.10., 4.2.13. СП 1.13130.2020, п. 4.2.21. СП 1.13130.2020, п. 6.5. СП	Выполняется

		118.13330.2012, п. 4.2.24. СП 1.13130.2020	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 9.2.2. СП 1.13130.2020, ст. 127 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 55 часть 1 ФЗ №123-ФЗ, п. 7.2 СП 7.13130.2013, ст. 82 часть 1 ФЗ №123-ФЗ, ст. 82 часть 2 ФЗ №123-ФЗ, ст. 143 часть 4 ФЗ №123-ФЗ, ст. 103 часть 2 ФЗ № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013, абз.2, пункт32, ПП РФ N 1479, ст. 82 часть 4 ФЗ №123-ФЗ, ст. 143 часть 1 ФЗ №123-ФЗ, п. 4.7 СП 6.13130.2013, п. 4.14 СП 6.13130.2013, п. 4.1 СП 6.13130.2013, п.14.1 СП 5.13130.2009, ст. 91 ФЗ № 123-ФЗ и СП 5.13130.2009, ст. 83 часть 1 ФЗ № 123-ФЗ, ст. 83 часть 4 ФЗ № 123-ФЗ и п. 17.2. СП 5.13130.2009, ст.83 часть 9 ФЗ №123-ФЗ, ст. 103 часть 4 ФЗ №123-ФЗ, п. 15.3. СП 5.13130.2009, п. 13.1.1. СП 5.13130.2009, п.7.2в СП7.13130.2013, п.7.2ж СП7.13130.2013, п.7.14к СП7.13130.2013, п.7.19 СП7.13130.2013, ст. 85. часть 6. ФЗ № 123-ФЗ	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его	ст. 103 часть 2 ФЗ №123-ФЗ, ст. 103 часть 4 ФЗ №123-ФЗ, п. 15.3. СП 5.13130.2009, ст. 103 часть 1 ФЗ №123-ФЗ	Выполняется

	развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№123-ФЗ, п. 5.2.9 ГОСТ Р 53296-2009, п. 9.1.1. СП 1.13130.2020,	Выполняется