

«30» января 2026 г.

Регистрационный № 11-08-2026-001002



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Площадка Усинского газоперерабатывающего завода

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1035900103997

ИНН: 5902201970

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Коми, г. Усинск, пос. Головные сооружения квартал 555

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

05.01.2004

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	218
1.6.	Объем здания, куб. м	4
1.7.	Количество этажей	1

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АУПС неадресного типа СОУЭ 1, 2-го типов Извещатели пожарные ИПР535-1В – 49 шт. ИПЭС ИК/УФ – 8 шт. ИП212-18ИБ – 4 шт. Извещатели пожарные «ИП-103» – 5 шт. Извещатели пожарные «ИПР 535» – 2 шт. ИП101-07 – 24 шт. ИПР ЗСУ – 4 шт. Оповещатели EV-4050-НООТЕР – 16 шт. Эридан ВС-07е – 94 шт. ТСВ-1-12-Н-К/Ч – 105 шт. СОВА-С – 21 шт. PRESTIGE TL-24 – 6 шт. МАЯК-24-КП –3 шт. Установки пожаротушения ГПС-600 – 13 шт. Аэрозольное АГС-2/4 – 12 шт. Газовое пожаротушение МПП 16/100В – 6 шт. МИЖУ – 1 шт. Порошковое ОСП-1 – 17 шт. Порошковое МПП «Буран-8» – 3 шт. Порошковое ОПАН-100 – 18 шт. Противопожарная насосная станция Расход воды на пожаротушение - 630 м3/ч, диаметр коллектора на входе - 250 мм, диаметр коллектора на выходе — 150 мм. Насосы водяного пожаротушения: 3шт. (Н3, Н4, Н5) 1Д630-125 Q=630 м3/ч, Н=125м, N=400 кВт, U=6000В (2 раб.+1резер.) Автоматизированная насосная установка пенного пожаротушения без станций управления: 2 шт. (Н1, Н2) АНУ2 CR90-4-2 Q=45-120</p>

		<p>м3/ч, Н=104-41.8м, N=30 кВт (1 раб.+1резер.); Насосы пенообразователя: 2шт (Н6, Н7) Grundfos CRN 5-20 Q=5,7 м3/ч, Н=103м, N=3 кВт; (1 раб.+1резер.); Бак пенообразователя: 2 шт. (БП-1, БП-2) V=7,5 м3 ВПВ производственно-пожарный Ø700, 500, 300, 150×8 мм ВПВ Ø 57×6 Противопожарный запас воды: резервуары РВС-3000 (V=3000 м³) – 2 шт. РВС-300 (V=300 м³) – 2 шт. Подземная сеть производственно-противопожарного кольцевого водопровода 19ПГ и 12 ПГр. ДКС-1 (5 шт. – ПГ) (6 шт. – Пгр), ДКС-2 (5 шт. – ПГ) (5 шт. – Пгр) лафетных стволов: Всего ЛС – 5 шт., БПиПГ – 3 шт., ДКС1 – 1 шт., ДКС2 – 1 шт.</p>	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	<p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	<p>Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (№ RGOX12580345140000 от 24.03.2025).</p>	
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование	Реквизиты нормативных правовых	Сведения о

	противопожарного мероприятия	актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 69 п. 1). СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 9.11. СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.1.2 табл.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; п. 5.3; п. 6.1; п. 6.3-6.4; п. 9.10; п. 9.15	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 90 п. 1 пп. 1; ст. 98 п. 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 35; ст. 49; ст. 52 п. 6; ст. 136 п. 2. СП 2.13130.2009 «Свод правил. Системы	Выполняется

		<p>противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.4.2. СП 4.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 6.2.6</p>	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 82 п. 2; ст. 52 п. 2; ст. 53 п. 1, 2; ст. 89 п. 1, 10-11; ст. 84 п. 1-4, 7, 9, 10-11. СП 1.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.5; п. 4.3.2; п. 9.2.7; п. 9.2.10. СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение»</p>	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 54; ст. 80, п. 1</p>	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 52 п. 3, 9; ст. 86 п. 1-2; ст. 103. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 4.1; п. 4.2; п. 6 табл. 1, п. 7 табл. 2. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.</p>	Выполняется

		Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» п. 4.1.1 табл. 2, 3; п 4.1.7	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 59, п. 3, ст. 83 п. 1, 7, 9, ст. 84, п. 1, 4. СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» п. 3.3; п. 4.1; п. 4.2. СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.3.1-13.3.2; п. 13.3.12; п. 13.13.1-13.13.3; раздел 15)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ст. 21; ст. 37. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 6 п. 5; ст. 51. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2-4; п. 12; п. 35, 43, 51; п. 392-394; п. 406-407; 409	Выполняется