Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Марий

Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«13» апреля 2022 г.

Регистрационный № 12-08-2022-004036



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Татнефть - АЗС Центр"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТНЕФТЬ-АЗС ШЕНТР"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1061644064371

ИНН: 1644040195

Место нахождения объекта защиты:

Респ Марий Эл, р-н Медведевский

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2001

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела				
п/п					
1.	Характеристика объекта защиты				
	Наименование параметра	Значение параметра			
1.1.	Степень огнестойкости	III			
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0			
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций			
		торговли			
1.4.	Высота здания, м	4			
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	138			
	здания, кв. м				
1.6.	Объем здания, куб. м	483			
1.7.	Количество этажей	1			
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	АН повышенная взрывопожаро-			

	опасности, категория здан	ий, сооружений по	ОП	асность				
	пожарной и взрывопожари	_ :						
	(указывается для зданий п							
	складского назначения)							
1.9.	· ·	отивопожарной защиты	безадресный	і СОУЭ-1-го типа				
	(системы противодымной	_	-	200 м3				
	сигнализации, пожаротуш	-						
	управления эвакуацией, в							
	противопожарные водопро							
	1	,						
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты							
	(Заполняется, если прово	одился расчет пожарного	риска. В разд	деле указываются				
	расчетные значения	пожарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых				
	дополнительных инжене	рно-технических и орган	изационных і	мероприятий для				
	обеспечения допусти	мого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе				
	перечень и тип систем противопожарной защиты)							
		Оценка не проводилась						
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара							
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба							
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов							
	страхования)							
	К третьим лицам могут о	тноситься как физически	е, так и юрид	ические лица				
	(арендаторы, посетители,	в том числе владельцы ав	втотранспорт	ных средств).				
\mathbf{y}	читывая, что автотранспор	гные средства страхуются	и от ущерба (КАСКО), сумма				
•	ерба определяется докумен	-	•	•				
	бязательных требований по	-						
	аконами о технических рег	•	-	<u> </u>				
Π	ожарной безопасности в да	_	-					
	ущерб имуществу тр	ретьих лиц от пожара пра	ктически иск	лючен.				
	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной							
4.	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объек							
4.	ocsonachocin, bbinosin	1 71						
4.	ocsonachocin, bbinosm	защиты_		_				
4.	Наименование	-	ых правовых	Сведения о				
4.		Реквизиты нормативны актов и нормативных д	документов	Сведения о выполнении				
4.	Наименование	Реквизиты нормативны актов и нормативных до пожарной безоп	документов асности,	выполнении				
4.	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативны актов и нормативных д	документов асности,	выполнении				
4.	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативны актов и нормативных до пожарной безоп	документов асности, й, пунктов),	выполнении выполняется/не				
4.	Наименование противопожарного	защиты Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов пожарной безоп перечень статей (часте	документов асности, й, пунктов), ребования	выполнении выполняется/не				
4.	Наименование противопожарного	защиты Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр	документов асности, й, пунктов), ребования	выполнении выполняется/не				
	Наименование противопожарного мероприятия	защиты Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов и нормативных дактов по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност	документов асности, й, пунктов), ребования и к объекту	выполнении выполняется/не				
4.	Наименование противопожарного	защиты Реквизиты нормативных дактов и нормативных дактов и нормативных дактов по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност	документов асности, й, пунктов), ребования	выполнении выполняется/н				
4.1.	Наименование противопожарного мероприятия	защиты Реквизиты нормативных актов и нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов асности, й, пунктов), ребования и к объекту	выполнении выполняется/но выполняется				

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 156.13130.2014 п.6.37, 8.50, 8.51	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 156.13130.2014 п.6.27, 6.31, 8.8	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 156.13130.2014 п.6.9	Не выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ РФ №123-ФЗ табл. 29 СП 1.13130.2009: п. 4.5.6, 7.6.5 СП 118.13330.2012 п.6.21 СП156.13130.2014 п.6.18	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ РФ №123-ФЗ: ст. 90 СП 156.13130.2014: п. 8.49-8.51	Не выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 156.13130.2014 п. 6.24, 8.2 п.6.39 СП 156.13130.2014 СП 5.13130.2009 п.5.2, 36.2 табл. А.3 п. 6.39 СП 156.13130.2014 п.8 табл.2 СПЗ.13130.2009 п.4 табл.1 СП 10.13130.2009 СП 156.13130.2014 п.6.37, 8.50, 8.51	Не выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение		Не выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-	ст. 5 ТРПБ №123-ФЗ	Не выполняется
	технические мероприятия	постановление Правительства РФ	
	по обеспечению пожарной	от 13.02.2017 №177; приказ МЧС	
	безопасности объекта	России от 28.06.2018 г. № 261	
	защиты и	прил. №25; приказ МЧС России от	
	противопожарный режим	05.09.2021 № 596 п.43, 54, 60, 124,	
		412 ППР-1479	