

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» декабря 2022 г.

Регистрационный № 12-08-2022-017389



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Негосударственное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр" Объединение организаций профсоюзов
Республики Марий Эл

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Негосударственное частное учреждение дополнительного профессионального образования "Учебно-методический центр" Объединение организаций профсоюзов
Республики Марий Эл

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200751648

ИНН: 1215033689

Место нахождения объекта защиты:

424002, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, пр-кт Ленинский, Дом 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

08.05.1963

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|--|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 1.4. | Высота здания, м | 15 | |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 410 | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7659 | |
| 1.7. | Количество этажей | 4 | |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет | |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Здание оборудовано автоматической системой пожарной сигнализации системой оповещения и управления эвакуацией III типа | |
| 2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | | | |
| Не проводилась | | | |
| 3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) | | | |
| Ущерба нет | | | |
| 4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u> | | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | п.4.3 СП 4.13130.2013 | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62 Технического регламента о требованиях ПБ, п.5.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст.90 Технического регламента о требованиях ПБ, глава 8 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | п.6.7.1 табл. 6.9 СП 2.13130.2020, ст.87, табл. 21-22 Приложение Технического регламента о требованиях ПБ | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст.89 Технического регламента о требованиях ПБ, глава 4, 7.1, 9.3 СП 1.13130.2020 . | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.90 Технического регламента о требованиях ПБ, глава 7 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | ст. 51-64 Технического регламента о требованиях ПБ, главы 1-17 (в части касающейся объекта защиты), приложение А СП.5.13130.2009, главы 3-7 СП 3.13130.2009, глава 4 СП 10.13130.2009, СП 6.13130.2009. | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение | глава 14 СП 5.13130.2009 | Выполняется |

| | | | |
|------|--|---|-------------|
| | пожара и ограничение его развития | | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 37.1, 38, 39, 40, 40.1, 42, 43, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 89, 90, 91, главы XV-XVI (в случае проведения), главы XVIII-XIX, Приложение 1,3,4 ППР | Выполняется |