

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Марий  
Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«27» декабря 2022 г.

Регистрационный № 12-08-2022-018343



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:  
здания материального склада Общества с ограниченной ответственностью «Русь  
Бейкери»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Русь Бейкери»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1061215082720

ИНН: 1215113341

Место нахождения объекта защиты:

424016, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, проезд Элеваторный, Дом 5

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

07.08.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	417

1.6.	Объем здания, куб. м	2406						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной защиты - Не требуется система пожарной сигнализации - Неадресная с применением тепловых ПИ система пожаротушения - Не требуется система оповещения и управления эвакуацией люде - 1-го типа внутренний и наружный противопожарные водопроводы - наружное противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов водопроводной сети.						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">При пожаре ущерб третьим лицам не причиняется</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 4.3, п. 6.1.2 табл. 3, п. 6.1.3, п. 6.11.2, п. 6.11.3)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.5.3, табл. 3)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 8.6, п. 8.9, п. 8.8, п. 6.1.20, п. 6.10.23)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п.5.2.4, п.5.2.7, п.6.2.1) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 6.1.36, п. 6.1.39, п. 6.1.40, п. 6.1.41, п. 6.1.42, п. 6.1.43, п. 6.2.10, п. 6.3.2, п. 6.3.3. п. 6.3.7, п. 6.3.19, п. 6.10.21. п. 6.10.55)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.	Выполняется

	пути и выходы	4.1.2, п.4.1.5, п.4.2.1, п. 4.2.2, п.4.2.5, п.4.2.7 - 4.2.10, п.4.2.13-4.2.22, п.4.3.1 - 4.3.2, п.4.3.5 - 4.3.8, п. 8.1.1, п. 8.1.2, п. 8.1.3, п. 8.2.7, п. 8.2.11, п. 8.2.12, п. 8.3.1, п. 8.3.2)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п. 7.1 - 7.6, п.7.10, п. 7.11, п. 7.14, п.7.13, п.7.16)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 3.3-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4 -4.5, п.4.8, п.5.3, раздел 7 табл.2). СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (выполняются пункты, не устанавливающие более высокие требования, чем содержались в СП 5.13130.2009) (п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.2.1, п.6.2.6, п.6.2.11, п.6.6.1, п.6.6.3, п.6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.12, п.6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32); СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.24) СП 486.131500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации»	Выполняется

		(выполняются пункты, не устанавливающие более высокие требования, чем содержались в СП 5.13130.2009) (п.4.3, п.4.4, п.4.8, п.4.10)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» (выполняются пункты, не устанавливающие более высокие требования, чем содержались в СП 5.13130.2009) (п.6.1.1, п.6.1.2, п.6.1.4, п.6.6.1, п.6.6.5, п.6.6.12, п.6.6.16, п.6.6.27, п.6.6.32, п.7.1.3, п.7.1.4, п.7.2.1, п.7.7.1, п.7.7.3, п.7.7.4) СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.1) СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» (п. 6.2 -6.8)	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5, 6, ст.64, ст. 66, ст.69, ст.82-84, ст.87-91, ст. 97, ст. 98, ст. 99, ст. 100, ст.103, ст.134, 137) Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. №1479 (пп.2, 3, 4, 5, 9-18, 21-37, 41, 42, 43, 48, 49, 50, 52,54, 55, 56, 60, 121-123, 125, 130, 132,286, 287, 288, 290, 291, 292, 293, 354, 356, 357, 358, 362, 363, 366, 392-400,	Выполняется

