Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«06» марта 2023 г.

Регистрационный № 12-08-2023-003167

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Республиканский театр кукол"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Государственное автономное учреждение культуры Республики Марий Эл "Республиканский театр кукол"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021200774231 ИНН: 1215033382

Место нахождения объекта защиты:

424033, Респ Марий Эл, г Йошкар-Ола, пр-кт Царьградский, Дом 35

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.09.2014

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	20
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5740
1.6.	Объем здания, куб. м	36977
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система АПС адресного типа (ДИП-34А, ИПР-513-3А0 на базе ППК "С-2000М" автоматическая система водяного пожаротушения (сплинклерная, дренчерная), система противопожарных клапанов и дымоудаления

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводиоась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	П. 4.3-4.12, таблица 1, СП 4.13130.3013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п. 5.1, 8.5., 8.8-8.10 таблица 1 СП 8.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п. 7.1.8.1 СП 4. 13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения огня на объектах защиты . Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.6.6.1,6,7.10-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130, п 5.2.2 СП 4. 13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения огня на объектах защиты . Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п. 4.1.2,4.2.7-4.2.11,4.2.12-4.2.22.4. 3.3-4.3.7,4.3.11,4.3.12,4.4.1-4.4.9,4. 4.11,4.4.12,7.12.1-7.12.20 СП 1.13130	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п 7.1-7.3., 7.6 СП 4. 13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения огня на объектах защиты . Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	П.6.1,6.8,6.9,6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; П.13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4,13.3.6,13.3.8, 1 3.3.12,13.4.1,13.13.3,13.14.1,13.14.2 ,13.14.4-13.14.13,13.15.2-13.15.4,13	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	.15.12, 13.15. 13, 14.1,14.3,15.1,15.5 приложение А СП 5.13130.2009; П.3.3-3.5,4.1-4.4,4.6,4.8, 5.1,5.3-5.5, Таблицы 1,2 СП 13130.2009; П.4.1.1,4.1.7,4.1.8,4.1.10 4.1.13,4.1.16,4.2.1,4.2.4,4.2.9,4.2.10 СП 10.13130,2009; П.5.1,8.5,8.8-8.10, Таблица 1 СП 8.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П.14.2,14.4 СП 5.13130.2009;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П.2-5,9-17, 21-27,29-33, 35-37,41,43 ,48-50,54,55,56,60,397-400, 403-404,406-409,413 постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; П.4.1.1,4.1.8,4.1.11, 4.1.27,4.1.28, 4.1.32-4.1.34,4.1.40,4.2.1,4.2.4, 4.2.5 ,4.2.7,4.2.9,4.3.1-4.4.21,4.5.1-4.5.4, Приложения А.Г. СП 9.13130.2009	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.